

Phụ lục điều chỉnh sửa đổi bổ sung E-HSMT

Gói thầu: Xây lắp

Dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa

Chỉ mục	E-HSMT ban hành kèm theo QĐ số 4049/QĐ-PCTH ngày 29/08/2025	E-HSMT điều chỉnh bổ sung				
Mẫu số 01B. Bảng kê hạng mục công việc	Khối lượng mời thầu thiếu hạng mục Chi phí thực hiện đấu nối Hotline	STT (1)	Mô tả công việc mời thầu (2)	Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính (3)	Khối lượng mời thầu (4)	Đơn vị tính (5)
		15	Chi phí thực hiện đấu nối Hotline			
		15.1	Thay cò lèo đường dây 3 pha (Hotline xe gầu - thi công cột trạm)	Chương 5, E-HSDT	2	bộ 3 cò
		15.2	Lắp FCO, LBCO, LA trên đường dây 3 pha (Hotline xe gầu)	Chương 5, E-HSDT	1	bộ 3 pha
		15.3	Lắp DS, LBS, RECLOSER, MBA, TU, TI, tụ bù - thi công trên cột TBA (Hotline xe gầu)	Chương 5, E-HSDT	1	bộ 3 pha
		15.4	Lắp xà đối xứng đường dây 3 pha - thi công trên trụ có MBT (Hotline xe gầu): - Xà XTG-1-1LT: 01 bộ - Xà XCD-1LT: 01 bộ - Xà XĐC&CSV-1LT(a): 01 bộ	Chương 5, E-HSDT	3	1 bộ