

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu (điều chỉnh)

**Gói thầu số 28: Hệ thống kỹ thuật (M&E) thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh**

**GIÁM ĐỐC  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG**

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 của UBND tỉnh Cà Mau về việc thành lập Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau và Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội và Luật số 57/2024/QH15 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu của Quốc hội ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư công theo hướng đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;


Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-BQLDAXD ngày 28/8/2025 của Giám đốc Ban QLDA Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 28: Hệ thống kỹ thuật (M&E) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BQLDAXD ngày 17/9/2025 của Giám đốc Ban QLDA Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 28: Hệ thống kỹ thuật (M&E) thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

Căn cứ E-HSMT gói thầu số 28: Hệ thống kỹ thuật (M&E) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh đăng tải ngày 17/9/2025 (Mã TBMT: IB 2500381353);



Căn cứ Công văn số 01/2609/CV-ICIC-PRD-L2 ngày 26/9/2025 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quốc tế v/v trả lời làm rõ E-HSMT gói thầu số 28: Hệ thống kỹ thuật (M&E) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Quản lý xây dựng công trình,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu số 28: Hệ thống kỹ thuật (M&E) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Quản lý xây dựng công trình, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng – Thương mại Bửu Thành (đơn vị lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu), chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Trưởng phòng Hành chính – Kế toán, Phòng Quản lý xây dựng công trình, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng – Thương mại Bửu Thành, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc (iO);
- Tổ Kiểm soát Dự án (p/h);
- Lưu: VT, P. QLXDCT(Nh).



**Trịnh Thanh Sang**



**ĐIỀU CHỈNH TÊN HẠNG MỤC CÔNG VIỆC MỜI THẦU TẠI MẪU SỐ 01B, CHƯƠNG IV CỦA E-HSMT NHƯ SAU:**

STT	Hạng mục công việc	Theo E-Hồ sơ mời thầu được được phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.5	HỆ THỐNG MÁY HÚT CHÂN KHÔNG (KHỐI NHÀ CHÍNH)- Máy hút chân không: 4 máy- Bình tích chân không ( Sản xuất tại Việt Nam): 4 máy- Bộ điều khiển trung tâm thông minh: 1 bộ- Bẫy dịch, lọc khuẩn kép: 1 bộ	HỆ THỐNG MÁY HÚT CHÂN KHÔNG (KHỐI NHÀ CHÍNH)- <b>Máy hút chân không: 4 máy</b> - Bình tích chân không ( Sản xuất tại Việt Nam): 4 máy- Bộ điều khiển trung tâm thông minh: 1 bộ- Bẫy dịch, lọc khuẩn kép: 1 bộ	HỆ THỐNG MÁY HÚT CHÂN KHÔNG (KHỐI NHÀ CHÍNH)- <b>Máy hút chân không: 3 máy</b> - Bình tích chân không ( Sản xuất tại Việt Nam): 4 máy- Bộ điều khiển trung tâm thông minh: 1 bộ- Bẫy dịch, lọc khuẩn kép: 1 bộ
1.587	- Thang tải hàng - Loại có phòng máy. - Tải trọng : 1350kg. - Tốc độ : 1.0 m/s. - Số điểm dừng : 4 điểm	- Thang tải hàng - Loại có phòng máy. - Tải trọng : 1350kg. - Tốc độ : 1.0 m/s. - Số điểm dừng : 4 điểm	- Thang tải hàng - <b>Loại không phòng máy.</b> - Tải trọng : 1350kg. - Tốc độ : 1.0 m/s. - Số điểm dừng : 4 điểm
1.592	- Thang chuyển bệnh.( tải băng ca) - Loại thang : Có phòng máy. - Tải trọng : 1800kg. - Tốc độ : 1.0m/s. - Số điểm dừng : 3 điểm	- Thang chuyển bệnh.( tải băng ca) - Loại thang : Có phòng máy. - Tải trọng : 1800kg. - Tốc độ : 1.0m/s. - Số điểm dừng : 3 điểm	- Thang chuyển bệnh.( tải băng ca) - <b>Loại thang : không phòng máy.</b> - Tải trọng : 1800kg. - Tốc độ : 1.0m/s. - Số điểm dừng : 3 điểm