

V/v Phúc đáp làm rõ E-HSMT Gói
thầu số 14-2025

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm tham dự Gói thầu số 14-2025

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3496/QĐ-ALĐPP ngày 30/9/2025 của Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 14-2025: Tủ điện hạ thế, hộp đấu cáp, hộp nối cáp ngầm hạ thế các loại (Gói thầu số 14-2025);

Trong quá trình phát hành E-HSMT, Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM (Ban ALĐPP) nhận được thông báo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 02 yêu cầu đề nghị làm rõ E-HSMT. Trong đó, nhà thầu đề nghị làm rõ nội dung trong E-HSMT đã ban hành. Sau khi xem xét, Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM phúc đáp nội dung về việc làm rõ của các công văn trên như sau:

❖ **Nội dung phúc đáp làm rõ về Cosse đồng:**

- Ban ALĐPP bổ sung tiêu chuẩn kỹ thuật cosse đồng 16mm² theo nội dung E-HSMT sửa đổi. Đề nghị các nhà thầu khi tham dự thầu gói thầu này phải cập nhật các nội dung theo E-HSMT đã sửa đổi.
- Đối với tủ điện hạ thế yêu cầu phải cung cấp đầy đủ phụ kiện, đầu cosse kèm theo tủ. Đối với số lượng đầu cosse trong mỗi tủ điện nhà thầu phải đọc kỹ hồ sơ thiết kế, qui cách kỹ thuật và bản vẽ kèm theo E-HSMT để tính toán cung cấp đầy đủ các chủng loại đầu cosse, bảo đảm khi thi công lắp đặt, chủ đầu tư không phải mua bổ sung đầu cosse hoặc phụ kiện bổ sung nào.
- Ban ALĐPP hiệu chỉnh thông số kỹ thuật dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây của đầu cosse đồng 10mm² tối thiểu là: 1,04kA.

❖ **Nội dung phúc đáp làm rõ về MCCB 3P loại 150A, 300A lắp trong tủ:**

- Yêu cầu về dòng điện làm liên tục định mức qui định (In) đối với các MCCB được qui định trong E-HSMT như sau:

13	Dòng điện làm việc liên tục định mức (In):	A	
	MCCB 03 cực	“	150 (160), 200, 250, 300 (315)

Theo đó, đối với MCCB 150A được phép chào dòng định mức 150A hoặc 160A; đối với MCCB 300A được phép chào dòng định mức 300A hoặc 315A. Trường hợp nhà thầu chào MCCB có dòng định mức khác so với qui định thì MCCB phải có khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức về đúng dòng điện định mức theo yêu cầu E-HSMT và vẫn phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đối với các thông số kỹ thuật khác, về thử nghiệm điển hình,... của E-HSMT.

Ngoài các nội dung làm rõ E-HSMT như trên, Ban ALĐPP có điều chỉnh một số nội dung về qui cách kỹ thuật của đầu cosse đồng nhôm 120mm^2 và 240mm^2 (là phụ kiện đi kèm hộp đầu cáp $3 \times 240 + 1 \times 120 \text{ mm}^2$). Đề nghị các nhà thầu khi tham dự thầu gói thầu này phải cập nhật các nội dung theo E-HSMT đã sửa đổi.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.KT (để biết);
- Lưu: VT, KHTH, VVQ.(4)

GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Tuấn