GIÁM ĐỐC	PHÊ DUYỆT		
CHỦ NHIỆM LẬP DỰ ÁN	NGƯỜI KÝ	NGÀY: ...../2025	BẢN VẼ SỐ: 11/13
KIỂM TRA	NGƯỜI KÝ THÔNG		
VẼ	PHẠM NHẬT KHÁNG	TỈ LỆ	ĐÁ ONH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT	KIẾN TRÚC LƯỚI ĐIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI NĂM 2025
BẢN VẼ CƠ	
BẢO CÁO NGHIỆM CỦU KHẢ TRÌ ĐÃ PHÊ DUYỆT (Hiệu chỉnh theo đơn cứu thẩm định số 562/QĐT ngày 29 tháng 7 năm 2025 của Công ty điện lực Tân Thuận) KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC	CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN

CHIỀU DÀI	ĐỘ DỐC	BK NGOÀI ĐẦU CỘT	TẢI TRỌNG THIẾT KẾ (KN)
14m	1:11% hoặc 1:13%	D1+190mm+230mm	8.5

GHI CHÚ:
- TRỤ GỒM 2 ĐOẠN MẠI ĐOẠN ĐÁI 7m, LIÊN KẾT BẰNG MẶT BÍCH
- TẤT CẢ CÁC LỖ CỘT ĐỀU LÀ Ø18mm NGOẠI TRỪ TRỤ ĐỠ ĐẦU HỢP ĐỒNG
BUỘC GHI QUI THÉ.
- TRỤ THIẾT ĐỊA CHẤT VÀ KẾT CẤU MÓNG. XEM VỊ THIẾT KẾ PHẦN XÁC ĐỊNH
RỒ ĐỒ SẢU CHÔN CỘT.

PHẦN A-A : TL 1/20