

QUYẾT ĐỊNH

Về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Căn cứ quyết định số 261/QĐ-EVN ngày 15/7/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-HĐTV ngày 04/05/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sửa đổi “Quy định các nội dung phân cấp quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư cho các Đơn vị trực thuộc và các Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;

Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-HĐTV ngày 23/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Thông qua chủ trương đầu tư danh mục ĐTXD nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung áp bổ sung năm 2025 cho các Công ty Điện lực.

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt danh mục, tạm giao KHV và nhiệm vụ quản lý dự án công trình ĐTXD năm 2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên 03 công trình với tổng mức đầu tư là 23.604 triệu đồng và tạm giao KHV là 3.777 triệu đồng.

(Chi tiết như phụ lục kèm theo).

Điều 2. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, yêu cầu Công ty Điện lực Điện Biên: (i) Ký kết Hợp đồng với Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) các gói thầu “Khảo sát, tư vấn thiết kế” và “Thí nghiệm hiệu chỉnh” theo hình thức tự thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Tổng công ty giao; (ii) Tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng của Nhà nước, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ và ủy quyền cho Chủ tịch/Giám đốc các Đơn vị thành viên thuộc EVNNPC trong công tác chuẩn bị dự án và thực hiện dự án đầu tư.

Điều 3. Ông Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên, Trưởng các ban chức năng Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch HĐTV (để b/c);
- PTGD Vũ Anh Phương (để c/đ);
- NPSC;
- Ban: KT, TCKT, ĐT, QLĐT;
- Lưu: VT, KH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Thiện

Phụ lục
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐTXD NĂM 2025 – CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên danh mục	Quy mô đầu tư (sơ bộ)	TMĐT (sơ bộ)	Giá trị KHV năm 2025 (tạm tính)			Thời gian hoàn thành
				Tổng	TDTM	KHCB	
Tổng cộng			23.604	3.777	2.832	944	
1	Đa chia, đa nối (MDMC) trên lưới điện trung áp các lộ đường dây khu vực huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Nhé, tỉnh Điện Biên năm 2025	Triển khai MDMC tại 8 lộ trung áp sau các TBA 110kV bao gồm các lộ 471, 377, 375 E21.2, 377E21.6, 377, 371 E21.7 và 475 TGML với quy mô chính như sau: - Lắp đặt mới 14 máy cắt LBS 35kV. - Lắp đặt thay thế 01 LBS 35kV. - Lắp đặt thay thế 05 máy cắt Recloser 35kV. - Lắp đặt mới 02 máy cắt LBS 22kV. - Lắp đặt thay thế 03 LBS 22kV. - Lắp đặt thay thế 01 máy cắt Recloser 22kV. - Lắp đặt bổ sung 19 thiết bị, kênh truyền 4G/APN để kết nối các Recloser, LBS về trung tâm điều khiển xa và Trung tâm giám sát dữ liệu NPC.	10.869	1.739	1.304	435	Quý I/2026
2	Đa chia, đa nối (MDMC) trên lưới điện trung áp các lộ đường dây khu vực Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng, tỉnh Điện Biên năm 2025	Triển khai MDMC tại 7 lộ trung áp 35kV sau các TBA 110kV bao gồm các lộ 371, 373 E21.1, 371, 377, 477, 473, 471 E21.2 với quy mô chính như sau: - Lắp đặt mới 16 máy cắt LBS 35kV. - Lắp đặt thay thế 04 máy cắt Recloser 35kV. - Lắp đặt mới 01 máy cắt LBS 22kV. - Lắp đặt thay thế 02 máy cắt Recloser 22kV. - Lắp đặt bổ sung 18 thiết bị, kênh truyền 4G/APN để kết nối các Recloser, LBS lắp đặt mới về trung tâm điều khiển xa và và Trung tâm giám sát dữ liệu NPC.	10.890	1.742	1.307	436	Quý I/2026
3	Nâng cao chất lượng tín hiệu Scada cho các mạch vòng chạy ứng dụng tự động hóa DAS/DMS, tỉnh Điện Biên năm 2025	- Đầu tư xây dựng 05 đoạn cáp quang ADSS có tổng chiều dài 11,7km đầu nối từ vị trí mạch vòng DMS/DAS các Reclose tới các vị trí có nút quang để kết nối về TTĐKKX. - Thay thế 5 thiết bị điều khiển xa 4G APN bằng chạy đồng thời cả thiết bị 4G và quang cho các Recloser trên mạch DMZ - 01 Thiết bị SICAM A8000.	1.845	295	221	74	Quý I/2026

Ghi chú:

- Sơ bộ tổng mức đầu tư đã bao gồm chi phí dự phòng theo quy định. Trường hợp công trình có phát sinh, bắt buộc phải sử dụng đến chi phí dự phòng thì đơn vị phải báo cáo và được Tổng công ty đồng ý bằng văn bản mới được triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
- Yêu cầu đơn vị chuẩn xác lại cơ cấu vốn, kế hoạch giải ngân sau khi phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu xây lắp, thiết bị và kiến thiết cơ bản khác.