




Yêu cầu kỹ thuật:

- Vật liệu chế tạo: gang cầu mức tối thiểu GC42-12 hoặc GC45-5.
- Dung sai các kích thước : $\pm 1\text{mm}$.
- Dung sai lỗ bu lông : $\pm 0.5\text{mm}$.
- Dung sai kích thước e: $\pm 0.3\text{mm}$
- Độ bóng bề mặt đúc: $\nabla 2(Rz160)$
- Laminat sơn phủ toàn bộ bằng sơn Epoxy dày tối thiểu $250\text{ }\mu\text{m}$.
- Màu sơn xanh dương đậm.
- Cấp áp lực PN10. Kiểm tra áp lực 12 bar trong 03 phút.
- Kích thước miệng cái và kiếng:
- + Dùng cho ống gang cầu và uPVC: tham khảo bản vẽ số 002.SWC và 003.SWC
- + Dùng cho ống HDPE: tham khảo bản vẽ số 004.SWC và 005.SWC
- Đúc nổi tiêu chuẩn, DN..., cấp áp lực, năm sản xuất và logo của nhà sản xuất trên thân phụ tùng.
- Kích thước theo đơn vị đo mm.
- Tham khảo tiêu chuẩn ISO 2531/TCVN 10177/BS 4772

KÍCH THƯỚC KHUỖU 1/4 FF			
DN	e	L	
40	7	115	
50	7	130	
80	7	180	
100	7,2	212	
150	7,8	268	
200	8,4	324	
250	9	374	
300	9,6	425	
350	10,2	478	
400	10,8	530	
450	11,4	582	
500	12	635	
600	13,2	750	
700	14,4	845	
800	15,6	960	
900	16,8	1070	
1000	18	1180	
1200	20.4	1390	
1500	24	1450	

		
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH MTV		
(SAWACO)		
Vẽ: Trương Thành Tài		
Kiểm tra: Trần Hoàng Phong		
Giám đốc KTCN: 		
BẢN VẼ CHẾ TẠO KHUỖU 1/4 FF		
Phản Thái Nguyên		
CẤP NƯỚC SÀI GÒN		
MỘT PHẦN VẬT LI		
Tỷ lệ: Không	B. Vẽ số: 013-1.2024.SWC	Ngày: 25.03.2024
		
Bắt Thành Giang		