

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Đối với các tiêu chí trong E-HSMT này được xác định đều là tiêu chí cơ bản nên **không áp dụng tiêu chí chấp nhận được**.

Nội dung đánh giá	Đánh giá	
	Đạt	Không đạt
<p>I. Thông số kỹ thuật (được phép làm rõ nếu có sự không nhất quán giữa thông số kỹ thuật chào thầu với tài liệu kỹ thuật khác cung cấp trong E-HSDT)</p> <p>Nhà thầu chào đầy đủ các thông số kỹ thuật và đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật quy định tại Mục IX. Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật Vật tư thiết bị (VTTB) Chương V của E-HSMT được đánh giá là “Đạt”.</p> <p>* Lưu ý:</p> <p>(i) Đối với mỗi loại VTTB chính tại Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật VTTB của Chương V - E-HSMT, nhà thầu chỉ được chào một nhà sản xuất/nước sản xuất đối với mỗi loại VTTB chính. Nhà thầu không được phép đề xuất phương án thay thế.</p> <p>VTTB chính gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thiết bị GIS 110 kV (máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện (CT), biến điện áp (VT)); 2. Cáp ngầm 110 kV. 3. Đầu cáp GIS 110 kV. 4. Đầu cáp ngầm ngoài trời 110 kV. 5. Chóng sét van 96 kV. 6. Tủ điện GIS 24 kV. 7. MBA tự dùng 22 kV. 8. Tủ bù trung thế 22 kV. 	Đạt	

Nội dung đánh giá	Đánh giá	
	Đạt	Không đạt
<p>9. Cấp ngậm 22 kV. 10. Đầu cáp ngậm 24 kV (GIS). 11. Bộ điều khiển mức ngăn BCU. 12. Rơle bảo vệ. 13. Hệ thống điều khiển máy tính. 14. Cột thép đơn thân.</p> <p>(ii) Trong trường hợp có sự không nhất quán về nguồn gốc xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) của VTTB giữa bảng chào thầu tại Mục IX. Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật VTTB Chương V của E-HSMT với tài liệu kỹ thuật đính kèm (ISO, Catalog, Giấy xác nhận vận hành thành công, ...) thì Tổ chuyên gia sẽ căn cứ vào nguồn gốc xuất xứ mà nhà thầu chào thầu để xem xét đánh giá.</p>		
Không thuộc các trường hợp trên.		Không đạt
II. Tài liệu kỹ thuật (được phép làm rõ nếu cần, nhưng không làm thay đổi bản chất nội dung của E-HSDT ban đầu)		
1. Bảng thông số kỹ thuật của VTTB theo quy định tại Mục IX. Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật VTTB – Chương V của E-HSMT.	Có cung cấp.	Đạt
2. Catalog/tài liệu kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chính:	Không thuộc các trường hợp trên.	Không đạt
2.1 Thiết bị GIS 110 kV (máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện (CT), biến điện áp (VT));	Có cung cấp.	Đạt
2.2 Cáp ngậm 110 kV.		
2.3 Đầu cáp GIS 110 kV.		

Nội dung đánh giá		Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
<p>2.4 Đầu cáp ngầm ngoài trời 110 kV. 2.5 Chống sét van 96 kV. 2.6 Tủ điện GIS 24 kV. 2.7 MBA tự dùng 22 kV. 2.8 Tủ bù trung thế 22 kV. 2.9 Cáp ngầm 22 kV. 2.10 Đầu cáp ngầm 24 kV (GIS). 2.11 Bộ điều khiển mức ngăn BCU. 2.12 Rơle bảo vệ. 2.13 Hệ thống điều khiển máy tính. 2.14 Cột thép đơn thân.</p>	<p>Không thuộc các trường hợp trên.</p>		<p>Không đạt</p>
<p>3. Biên bản thử nghiệm điện hình (BBTNDH): 3.1.Thiết bị GIS 110 kV (<i>máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện (CT), biến điện áp (VT)</i>); 3.2.Cáp ngầm 110 kV 3.3.Đầu cáp GIS 110 kV 3.4.Đầu cáp ngầm ngoài trời 110 kV. 3.5.Chống sét van 96 kV. 3.6.Tủ điện GIS 24 kV. 3.7.Bộ điều khiển mức ngăn BCU.</p>	<p>Có cung cấp BBTNDH và bảng kê BBTNDH theo quy định tại Mục X. Bảng kê các hạng mục thử nghiệm điện hình của VTTB Chương V của E-HSMT đáp ứng các điều kiện a/, b/, c/ và d/ dưới đây: a) Đơn vị gửi mẫu thử nghiệm: Đơn vị gửi mẫu thử nghiệm phải là nhà sản xuất. b) Đơn vị thử nghiệm: b.1 Đơn vị thử nghiệm của “Thiết bị GIS 110 kV” (<i>bao gồm máy cắt 110 kV, dao cách ly 110 kV</i>): - Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm được chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 và độc lập với nhà sản xuất.</p>	<p>Đạt</p>	

Nội dung đánh giá	Đánh giá	
	Đạt	Không đạt
<p>- Biên bản thử nghiệm điển hình (theo quy định tại Mục X. Bảng kê các hạng mục thử nghiệm điển hình của VTTB – Chương V của E-HSMT) phải do đơn vị thử nghiệm độc lập thuộc hiệp hội STL - Short Circuit Testing Liaison tại thời điểm phát hành biên bản thử nghiệm.</p> <p>Ghi chú: Danh sách các phòng thử nghiệm thuộc thành viên của tổ chức STL được quy định tại trang web http://stlliaison.org/web/03_Members.php.</p> <p>b.2 Tủ GIS 24kV:</p> <p>- Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải được chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 và độc lập với nhà sản xuất.</p> <p>- Biên bản thử nghiệm điển hình hạng mục ngắn mạch và điện môi phải do đơn vị thử nghiệm độc lập trực thuộc hiệp hội STL (Short Circuit Testing Liaison) tại thời điểm phát hành biên bản thử nghiệm.</p> <p>Ghi chú: Danh sách các phòng thử nghiệm thuộc thành viên của tổ chức STL được quy định tại trang web http://stlliaison.org/web/03_Members.php.</p> <p>b.3 Cáp ngầm 110 kV, đầu cáp ngầm ngoài trời 110 kV và đầu cáp GIS 110kV phải được thử</p>		

Nội dung đánh giá	Đánh giá	
	Đạt	Không đạt
<p>nh nghiệm trong cùng hệ thống (cùng biên bản thử nghiệm); Chồng sét van 96 kV; Biến dòng điện 110 kV; Biến điện áp 110 kV; Bộ điều khiển mức ngăn BCU</p> <p>- Các Đơn vị thử nghiệm phải độc lập với nhà sản xuất và có chức năng thử nghiệm, phải đạt chuẩn ISO/IEC 17025.</p> <p>- Nhà sản xuất tự thực hiện: Phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chuẩn ISO/IEC 17025, có sự chứng kiến của Đơn vị thử nghiệm, có chức năng thử nghiệm, phải độc lập với nhà sản xuất.</p> <p>c) Mẫu thử nghiệm:</p> <p>Mẫu thử nghiệm phải cùng nhà sản xuất và cùng mã hiệu (phần ký tự chỉ loại thiết bị), cấp điện áp và dòng điện định mức tối thiểu bằng với cấp điện áp và dòng điện định mức của thiết bị chào thầu.</p> <p>- Thiết bị GIS 110kV, tủ GIS 24 kV: mẫu thử nghiệm phải có cùng nhà sản xuất và cùng mã hiệu (phần ký tự chỉ loại thiết bị). Các thông số cấp điện áp, dòng điện định mức, khả năng chịu dòng ngắn mạch của mẫu thử không được thấp hơn thông số tương ứng của thiết bị chào thầu.</p> <p>- Cáp ngầm 110kV, đầu cáp GIS 110kV và đầu cáp ngầm ngoài trời 110kV: Mẫu thử nghiệm phải có điện áp định mức \geq điện áp định mức của chủng loại chào thầu, có tiết diện \geq tiết diện của chủng loại chào thầu. Mẫu thử cáp ngầm và đầu cáp phải được thử</p>		

Nội dung đánh giá	Đánh giá	
	Đạt	Không đạt
<p>thử nghiệm trong cùng hệ thống (cùng biên bản thử nghiệm).</p> <p>- Chống sét van 96kV: Mẫu thử nghiệm trong biên bản thí nghiệm điện hình phải cùng nhà sản xuất, điện áp định mức \geq điện áp định mức của chủng loại chào thầu.</p> <p>- Bộ điều khiển mức ngăn (BCU): mẫu thử nghiệm phải có cùng nhà sản xuất và cùng mã hiệu (phân ký tự chỉ loại thiết bị) với thiết bị chào thầu.</p> <p>d) Tiêu chuẩn, hạng mục và kết quả thử nghiệm: Đáp ứng một trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thử nghiệm các hạng mục tương ứng cho từng loại VTTB theo quy định tại Chương V – E-HSMT. - Thử nghiệm đầy đủ dựa trên các tiêu chuẩn quy định tại Chương V – E-HSMT hoặc tiêu chuẩn khác tương đương (nhà thầu phải chứng minh tiêu chuẩn khác tương đương với tiêu chuẩn quy định trong E-HSMT). Trường hợp nhà thầu cung cấp phiên bản tiêu chuẩn mới hơn quy định của HSMT nhằm chứng minh một hạng mục thử nghiệm theo yêu cầu của HSMT là không bắt buộc thì chấp nhận việc nhà thầu không cung cấp Biên bản thử nghiệm điện hình cho hạng mục này. - Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin tại Bảng kê các hạng mục thử nghiệm điện hình của VTTB tại Mục X. Bảng kê các hạng mục thử nghiệm điện hình của VTTB - Chương V của E-HSMT. 		

Nội dung đánh giá		Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.		Không đạt
<p>4. Tính đáp ứng đối với thiết bị Role (Relay) bảo vệ:</p>	<p>Có cung cấp BBTNDH, bảng kê BBTNDH theo quy định tại Mục X. Bảng kê các hạng mục thử nghiệm điển hình của VTTB Chương V của E-HSMT và các tài liệu khác đáp ứng các điều kiện dưới đây:</p> <p>a/ Yêu cầu về chất lượng thiết bị Role (relay):</p> <p>a.1/ Thiết bị relay phải có:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chứng nhận thử nghiệm loại relay bảo vệ (Type Test Certificate) của cơ sở thử nghiệm được công nhận; và - Chứng nhận thử nghiệm IEC61850 cấp độ A (IEC 61850 Certificate Level A) do đơn vị thí nghiệm được công nhận (Accredited independent third-party test center) thuộc hệ thống Utility Communication Architecture (UCA) International User Group cung cấp. <p>a.2/ Thời điểm chứng nhận thử nghiệm phải trước thời điểm phát hành E-HSMT.</p> <p>a.3/ Cơ sở thí nghiệm được công nhận nêu tại điểm a.1 phải là cơ sở đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 của cơ quan chứng nhận quốc gia nơi đặt cơ sở thí nghiệm; và 		

Nội dung đánh giá		Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
<p>- Là thành viên của ít nhất một trong các hệ thống chứng nhận sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hệ thống chứng nhận của tổ chức tiêu chuẩn IEC (IEC System for Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components - IECEE); hoặc + Tổ chức Quốc tế Chứng nhận phòng thí nghiệm (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC); hoặc + Hiệp hội Chứng nhận phòng thí nghiệm của Mỹ (American Association for Laboratory Accreditation - A2LA). <p>b) Tiêu chuẩn, hạng mục và kết quả thử nghiệm: Đáp ứng một trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thử nghiệm các hạng mục tương ứng theo quy định tại Chương V của E- HSMT. - Thử nghiệm đầy đủ dựa trên các tiêu chuẩn quy định tại Chương V của E- HSMT hoặc tiêu chuẩn khác tương đương (nhà thầu phải chứng minh tiêu chuẩn khác tương đương với tiêu chuẩn quy định trong E- HSMT). Trường hợp nhà thầu cung cấp phiên bản tiêu chuẩn mới hơn quy định của HSMT nhằm chứng minh một hạng mục thử nghiệm theo yêu cầu của HSMT là không bắt buộc thì chấp nhận việc nhà thầu không 			

Nội dung đánh giá		Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
<p>cung cấp Biên bản thử nghiệm điện hình cho hạng mục này.</p> <p>Ngoài ra, Nhà thầu phải điện đầy đủ thông tin tại Bảng kê các hạng mục thử nghiệm điện hình của role bảo vệ tại Mục X. Bảng kê các hạng mục thử nghiệm điện hình của VTTB - Chương V của E-HSMT.</p>			
<p>5. Hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất VTTB:</p> <p>5.1 Thiết bị GIS 110 kV (máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện (CT), biến điện áp (VT));</p> <p>5.2 Cáp ngầm 110 kV</p> <p>5.3 Đầu cáp ngầm GIS 110 kV</p> <p>5.4 Đầu cáp ngầm ngoài trời 110 kV.</p> <p>5.5 Chồng sét van 96 kV.</p> <p>5.6 Tủ điện GIS 24 kV.</p> <p>5.7 Bộ điều khiển mức ngăn (BCU)</p> <p>5.8 Role bảo vệ.</p> <p>5.9 Hệ thống điều khiển máy tính.</p> <p>5.10 Cột thép đơn thân.</p>	<p>Có cung cấp hoặc giải trình hợp lý sau khi làm rõ trong trường hợp chưa cung cấp được các tài liệu sau:</p> <p>Giấy chứng nhận quản lý chất lượng (ISO) của Nhà sản xuất còn hiệu lực;</p>	Đạt	
	<p>Không thuộc các trường hợp trên.</p>		Không đạt
<p>6. Vận hành thành công của VTTB:</p> <p>6.1 Thiết bị GIS 110 kV;</p> <p>6.2 Cáp ngầm 110 kV</p> <p>6.3 Đầu cáp ngầm GIS 110 kV</p> <p>6.4 Đầu cáp ngầm ngoài trời 110 kV.</p> <p>6.5 Chồng sét van 96 kV.</p>	<p>Có cung cấp hoặc giải trình hợp lý sau khi làm rõ trong trường hợp chưa cung cấp được các tài liệu sau:</p> <p>VTTB đã đưa vào vận hành thành công (tính từ ngày vận hành thành công đến thời điểm xác nhận):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị GIS 110kV; cáp ngầm 110kV; đầu cáp ngầm GIS 110kV; đầu cáp ngầm ngoài trời 110 kV; 		

Nội dung đánh giá		Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
6.6	Tủ điện GIS 24 kV.	<p>chống sét van 96kV; tủ GIS 24kV; bộ điều khiển mức ngăn (BCU); role bảo vệ; hệ thống điều khiển máy tính: Đã đưa vào vận hành ổn định trên lưới điện trong thời gian tối thiểu là 05 năm (60 tháng).</p> <p>Lưu ý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tài liệu chứng minh vận hành thành công là giấy xác nhận vận hành phải do đơn vị quản lý vận hành lưới điện trong hoặc ngoài nước xác nhận với thời gian vận hành thành công tính từ thời điểm bắt đầu đưa vào vận hành đến thời điểm xác nhận sử dụng VTTB tương tự VTTB chào thầu. + Chống sét van 96kV: cùng nhà sản xuất, cùng nước sản xuất và có điện áp định mức \geq điện áp định mức của chủng loại chào thầu. + Thiết bị GIS 110kV, tủ GIS 24kV: cùng nhà sản xuất, cùng nước sản xuất và cùng mã hiệu (phần kỹ tự chỉ loại thiết bị) với thiết bị chào thầu; cấp điện áp và dòng điện định mức tối thiểu bằng cấp điện áp và dòng điện định mức của thiết bị chào thầu. + Cáp ngầm 110kV, Đầu cáp ngầm ngoài trời 110kV, Đầu cáp GIS 110kV: cùng nhà sản xuất, cùng nước sản xuất, có cấp điện áp \geq cấp điện áp của chủng loại chào thầu và có tiết diện \geq tiết diện của chủng loại chào thầu. 	
6.7	Bộ điều khiển mức ngăn (BCU).		
6.8	Role bảo vệ.		
6.9	Hệ thống điều khiển máy tính		

Nội dung đánh giá		Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
<p>7. Văn bản của nhà sản xuất xác nhận tất cả các thông số kỹ thuật chào thầu trong bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật (văn bản xác nhận chỉ áp dụng khi nhà thầu không phải là nhà sản xuất)</p> <p>7.1 Thiết bị GIS 110 kV (máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện (CT), biến điện áp (VT));</p>	<p>+ Hệ thống điều khiển máy tính (phần mềm điều khiển bảo vệ): cùng nhà sản xuất, cùng nước sản xuất.</p> <p>+ Role bảo vệ, Bộ điều khiển mức ngăn (BCU): cùng nhà sản xuất, cùng nước sản xuất và cùng mã hiệu chào thầu do một trong các đơn vị như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II); Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp III); Người đại diện phần vốn của EVN, Người đại diện của Công ty TNHH MTV cấp II tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn xác nhận</p> <p>- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh đơn vị xác nhận là đơn vị quản lý vận hành lưới điện.</p>	Đạt	Không đạt
	Không thuộc trường hợp trên.		Không đạt
	Có cung cấp	Đạt	
Không thuộc các trường hợp trên			Không đạt

Nội dung đánh giá		Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
7.2	Cấp ngầm 110 kV		
7.3	Đầu cáp ngầm GIS 110 kV		
7.4	Đầu cáp ngầm ngoài trời 110 kV.		
7.5	Chống sét van 96 kV.		
7.6	Tủ điện GIS 24 kV.		
7.7	Role bảo vệ.		
7.8	Bộ điều khiển mức ngăn (BCU).		
<p>8. Cam kết cử chuyên gia và giám sát quá trình lắp đặt hệ thống GIS 110kV</p>		Đạt	
<p>9. Công nghệ phần mềm điều khiển máy tính (điều khiển, bảo vệ trạm): Nhà sản xuất cam kết chuyên giao công nghệ, chuyên giao phần mềm (có bản quyền không giới hạn thời gian) phục vụ cấu hình role, hệ thống điều khiển tích hợp TBA; đào tạo và cấp chứng chỉ hoàn thành quá trình đào tạo để chủ đầu tư có thể tự thực</p>		Không thuộc các trường hợp trên	Không đạt
		Có cung cấp	Đạt

Nội dung đánh giá		Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
hiện (vận hành, cải tạo, bảo trì, bảo dưỡng và mở rộng trong tương lai) sau khi nhận chuyển giao”. Ngoài ra, Nhà sản xuất phải cấp phép cho việc chuyển giao công nghệ bằng văn bản vì lý do liên quan đến bản quyền sản phẩm. Nhà sản xuất hoặc nhà thầu phải có chứng chỉ đào tạo, cấp phép của nhà sản xuất mới có đủ khả năng và được phép chuyển giao công nghệ.	Không thuộc các trường hợp trên		Không đạt
10. Yêu cầu về phần mềm điều khiển máy tính (điều khiển, bảo vệ trạm) và nhà tích hợp phần mềm điều khiển máy tính (điều khiển, bảo vệ trạm): Nhà cung cấp phần mềm điều khiển máy tính (điều khiển, bảo vệ trạm) và nhà tích hợp phần mềm điều khiển máy tính (điều khiển, bảo vệ trạm) phải có kinh nghiệm làm điều khiển máy tính cho Trạm biến áp có tích hợp hệ thống phát điện năng lượng mặt trời vào hệ thống SCADA của trạm. <i>Lưu ý: tài liệu chứng minh là giấy xác nhận của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành hoặc tài liệu tương đương.</i>	Đáp ứng yêu cầu	Đạt	
11. Văn bản của nhà thầu cam kết trách nhiệm cung cấp mã nguồn hệ thống điều khiển máy tính sau khi lắp đặt.	Không thuộc các trường hợp trên		Không đạt
	Đáp ứng yêu cầu	Đạt	

Nội dung đánh giá		Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
Không thuộc các trường hợp trên			Không đạt
III. Giải pháp kỹ thuật (được phép làm rõ nếu cần, nhưng không làm thay đổi bản chất nội dung của E-HSDT ban đầu)	Không thuộc các trường hợp trên		
Giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	Đạt	
	Không có giải pháp kỹ thuật hoặc có giải pháp kỹ thuật nhưng không hợp lý, không khả thi và không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công, không đáp ứng yêu cầu của HSMT.		Không đạt
IV. Biện pháp tổ chức thi công, tổ chức quản lý hiện trường (được phép làm rõ nếu cần, nhưng không làm thay đổi bản chất nội dung của E-HSDT ban đầu)	Biện pháp tổ chức thi công, tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường (được phép làm rõ nếu cần, nhưng không làm thay đổi bản chất nội dung của E-HSDT ban đầu)		
Biện pháp tổ chức thi công, tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	Có biện pháp tổ chức thi công, tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	Đạt	
	Không có biện pháp tổ chức thi công, tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường hoặc có biện pháp tổ chức thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công và không đáp ứng yêu cầu của HSMT.		Không đạt
V. Tiến độ thi công			
Bảng tiến độ thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.	Có bảng tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.	Đạt	
	Không có bảng tiến độ thi công hoặc có Bảng tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.		Không đạt

Nội dung đánh giá		Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
VI. Biện pháp bảo đảm chất lượng (được phép làm rõ nếu cần, nhưng không làm thay đổi bản chất nội dung của E-HSDT ban đầu)			
Biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	Đạt	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.		Không đạt
VII. Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, các yêu cầu về Hệ thống quản lý an toàn thi công xây dựng công trình (được phép làm rõ nếu cần, nhưng không làm thay đổi bản chất nội dung của E-HSDT ban đầu)			
1. Vệ sinh môi trường			
Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	Đạt	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.		Không đạt
2. Phòng cháy, chữa cháy			
Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	Đạt	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.		Không đạt
3. An toàn lao động			
Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	Đạt	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng		Không đạt

Nội dung đánh giá		Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.			
4. Các yêu cầu về Hệ thống quản lý an toàn thi công xây dựng công trình			
Nhà thầu phải có Văn bản cam kết đáp ứng các yêu cầu về Hệ thống quản lý an toàn thi công xây dựng công trình được quy định tại Chương V của E-HSMT.		Đạt	
Có văn bản cam kết theo yêu cầu.		Đạt	
Không thuộc trường hợp nêu trên (sau khi đã được yêu cầu bổ sung một lần nếu trong hồ sơ dự thầu không có văn bản cam kết).			Không đạt
VIII. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì			
1. Nhà thầu và nhà sản xuất cam kết các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong hợp đồng này sẽ không đưa ra bất cứ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của chủ đầu tư tới các dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.		Đạt	
2. Nhà thầu phải cung cấp văn bản cam kết thời gian bảo hành: ≥ 03 năm (36 tháng) được tính từ			Không đạt
Có văn bản cam kết theo yêu cầu.		Đạt	
Không thuộc trường hợp nêu trên (sau khi đã được yêu cầu bổ sung một lần nếu trong hồ sơ dự thầu không có văn bản cam kết).			Không đạt

Nội dung đánh giá		Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
<p>ngày Chủ đầu tư ký Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng.</p> <p>Đối với Thiết bị GIS 110kV: Nhà thầu phải cung cấp văn bản cam kết thời gian bảo hành ≥ 05 năm (60 tháng) được tính từ ngày Chủ đầu tư ký Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng.</p> <p>Tất cả thời gian bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi khắc phục xong các sai sót do lỗi của Nhà thầu.</p> <p>Nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì; Năng lực cung cấp các dịch vụ sau bán hàng; Cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế; Khả năng lắp đặt hàng hóa.</p>			
<p>IX. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu (không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng) và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó</p>			
<p>Nhà thầu cung cấp văn bản cam kết với các nội dung sau:</p> <p>“Cam kết có uy tín trong việc tham dự thầu (không có các trường hợp</p>		<p>Có văn bản cam kết theo yêu cầu.</p>	<p>Đạt</p>
<p>đặt hàng hóa.</p>		<p>Không thuộc trường hợp nêu trên (sau khi đã được yêu cầu bổ sung một lần nếu trong hồ sơ dự thầu không có văn bản cam kết).</p>	<p>Không đạt</p>

Nội dung đánh giá	Đánh giá	
	Đạt	Không đạt
<p>sau: không thương thảo hợp đồng; có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng) và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó.</p> <p>Thời gian cam kết là trong 03 năm gần đây (1095 ngày) tính đến thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu được thành lập chưa đến 03 năm (1095 ngày) tính đến thời điểm đóng thầu thì thời gian cam kết là từ ngày thành lập đến thời điểm đóng thầu.”</p> <p>* Trường hợp trong hồ sơ thầu không có văn bản cam kết, nhà thầu được bổ sung một lần theo yêu cầu của Bên mời thầu.</p> <p>* Trường hợp nhà thầu cam kết không trung thực nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào thì bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu.</p> <p>* Trường hợp nhà thầu liên danh, từng thành viên liên danh phải cung</p>		

Nội dung đánh giá	Đánh giá	
	Đạt	Không đạt
<i>cấp văn bản cam kết nội dung trên.</i>		