
MÁY CẮT HẠ ÁP -MCCB
(Thông tin bổ sung về phụ kiện)

Các nội dung đính kèm Tiêu chuẩn kỹ thuật của “Máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành đính kèm theo Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023:

Phụ kiện (cosses nối) đi kèm:

- Đối với máy cắt 3P-100,150A: bổ sung 06 cosses nối sử dụng cho dây pha bằng đồng tiết diện 95mm² lắp đặt cố định tại vị trí terminal.
- Đối với máy cắt 3P-200-300A: bổ sung 06 cosses nối sử dụng cho dây pha bằng đồng tiết diện 150mm² lắp đặt cố định tại vị trí terminal.
- Mô tả cosse: 01 lỗ bắt bulông; bề dày tối thiểu phần bắt bulông: 6mm; chiều dài tối thiểu phần nối với cáp đồng: 40mm.

Ghi chú: Các thông số kỹ thuật của các đầu cosse phải đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 3624-81 và IEC 61284.