

Số: 683/KTAT

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc áp dụng hạng mục thử nghiệm nghiệm thu Hộp đầu cáp ngầm hạ thế

Căn cứ QCKT "Hộp đầu cáp ngầm 1kV" đính kèm văn bản 10373/QĐ-EVNHCMC ngày 28/12/2012 do Tổng công ty ban hành;

Căn cứ tờ trình số 1398/KHVT ngày 08/07/2024 về việc cung cấp chỉ tiêu thử nghiệm hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3*95 + 1*50mm²;

Căn cứ hợp đồng mua sắm hàng hóa số 181/2023/HĐ-ALĐPP-ADT-KVL ngày 25/09/2023 về việc Hợp đồng mua sắm hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung hạ thế các loại;

Căn cứ biên bản thử nghiệm số 11142/BBTN-ETC-CT ngày 16/12/2021 về việc thử nghiệm hộp đầu cáp ngầm hạ thế do Công ty Thí nghiệm Điện lực TP. Hồ Chí Minh ban hành.

Theo QCKT "Hộp đầu cáp ngầm 1kV" đính kèm văn bản 10373/QĐ-EVNHCMC ngày 28/12/2012 do Tổng công ty ban hành chưa quy định cụ thể các hạng mục thử nghiệm. Để có cơ sở cho nhà thầu thử nghiệm nghiệm thu hộp đầu cáp ngầm hạ thế theo tờ trình số 1398/KHVT, Phòng KT&AT và Phòng KH-VT căn cứ biên bản thử nghiệm hộp đầu cáp hạ thế số 11142/BBTN-ETC-CT và các hạng mục thử nghiệm hộp đầu cáp hạ thế trong hợp đồng số 181/2023/HĐ-ALĐPP-ADT-KVL thông qua Ông phó Giám đốc đồng kính trình Ông Giám đốc thuận duyệt áp dụng các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu Hộp đầu cáp ngầm hạ thế như sau:

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt.
- Thử điện áp AC ở 4kV/1 phút.
- Đo điện trở cách điện ở điện áp >100V khi ngâm trong nước.
- Thử điện áp AC ở 4kV/1 phút khi ngâm trong nước.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (báo cáo);
- Phòng KHVT (thực hiện);
- Lưu: VT, KT, NMT.

TRƯỞNG PHÒNG KH-VT

TRƯỞNG PHÒNG KT&AT

Trần Văn Nghĩa

Phan Minh Tâm

Ý kiến thông qua của Ông Phó Giám đốc Phan Tiến Dũng

Ý kiến thông qua của Ông Giám đốc Lê Quang Bình