

Số: 2706/KTAT

Hóc Môn, ngày 17 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt yêu cầu kỹ thuật để đưa vào hồ sơ mời thầu mua sắm VTTB năm 2026 gói VT 26-05: Thiết bị và phụ kiện trung hạ thế

Căn cứ tờ trình số 2619/KHVT ngày 14/10/2025 về việc trình duyệt chủ trương phân chia gói thầu và chọn nhà thầu báo giá lập dự toán cho các gói thầu mua sắm VTTB năm 2026;

Căn cứ tờ trình số 2691/KTAT ngày 13/11/2025 về việc điều chỉnh thay đổi chủng loại VTTB thuộc dự toán công trình “Sửa chữa lớn VTTB hạ thế và TBA khu vực đường Lê Lợi và Lê Thị Hà trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2026” MCT: HMOD2506005.

Để triển khai áp dụng QCKT trong công tác mua sắm VTTB gói VT 26-05: Thiết bị và phụ kiện trung hạ thế, Phòng KT&AT và Phòng KH-VT thông qua Ông Phó Giám đốc đồng kính trình Ông Giám đốc thuận duyệt cho thực hiện như sau:

1. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:

Áp dụng Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật tại Phụ lục 1 đính kèm.

2. Yêu cầu kỹ thuật chung:

Áp dụng Yêu cầu kỹ thuật chung tại Phụ lục 2 đính kèm.

3. Quy cách kỹ thuật:

- Áp dụng các quy cách kỹ thuật nêu cụ thể tại cột (3) bảng Phụ lục 3.

4. Quy định thử nghiệm nghiệm thu:

Áp dụng theo Quy định lấy mẫu thử nghiệm nghiệm thu tại mục 4.a của Phụ lục 2 đính kèm.

5. Quy định lấy mẫu và hạng mục thử nghiệm nghiệm thu:

- Áp dụng quy định lấy mẫu tại mục 4.b.1 của Phụ lục 2 đính kèm.

- Áp dụng các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu cụ thể tại mục 4.b.2 của Phụ lục 2 đính kèm, trong đó:

+ Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu của “Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x240+1x120mm²” gồm: Thử nghiệm độ tăng nhiệt; Thử điện áp AC ở 4kV/1 phút; Đo điện trở cách điện ở điện áp >100V khi ngâm trong nước; Thử điện áp AC ở 4kV/1 phút khi ngâm trong nước (Các hạng mục này căn cứ theo tờ trình 683/KTAT ngày 15/7/2024 về việc áp dụng hạng mục thử nghiệm nghiệm thu Hộp đầu cáp ngầm hạ thế do Quy cách kỹ thuật của hộp đầu cáp ngầm hạ thế ban hành kèm theo quyết định số 10373/QĐ-EVNHCMC ngày 28/12/2012 chưa quy định cụ thể các hạng mục thử nghiệm).

+ Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu của các VTTB còn lại được căn cứ theo các nội dung thử nghiệm trong quy cách kỹ thuật tương ứng.

Trân trọng kính trình./.

TRƯỞNG PHÒNG KT&AT

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (báo cáo);
- Các Phòng/Đội (thực hiện);
- Lưu: VT, KT, NMT.

Hồ sơ đính kèm:

- *PL1: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật*
- *PL2: Yêu cầu kỹ thuật chung*
- *PL3: Bảng tổng hợp YCKT*
- *File các QCKT gói VT 26-05*

Phan Minh Tâm

**Ý kiến thông qua của Ông Phó Giám đốc
Võ Minh Định**

**Ý kiến phê duyệt của Ông Giám đốc
Lê Quang Bình**