



STT	TÊN CẤU KIỆN	MÃ HIỆU	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Móc treo chữ U	MT-12	5	TẤT CẢ CÁC PHỤ KIỆN TRONG CHUỖI NÉO CÓ TẢI TRỌNG PHÁ HỦY MIN = 120KN.
2	Khánh đơn	K-12	2	
3	Vòng treo đầu tròn loại U	VT-12	2	
4	Cách điện thủy tinh 120kN	U120B	2x3	
5	Mắt nối kép	MN2-12	2	
6	Mắt nối trung gian	NG-12	1	
7	Khóa néo bulong		1	

Ghi chú:

Sửa đổi:

Stt	Ngày	
1	---	Khởi tạo
2	---	Chỉnh sửa

Chủ đầu tư:



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN TÂY

Dự án:

HẠ ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG DÂY TRUNG
ÁP 371E1.7 SƠN TÂY VÀ 372E1.7 SƠN
TÂY

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG TÙNG THIÊN - TP HÀ NỘI

Giai đoạn thực hiện:

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

Tư vấn thiết kế:



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

Địa chỉ: 100 Trần Phú - Phường Hà Đông - TP Hà Nội

Phó Giám đốc:	NGUYỄN NHẬT LINH
Chủ nhiệm đề án:	BÙI ĐỨC DUY
Chủ trì thiết kế điện:	NGUYỄN HUY HIẾU
Chủ trì xây dựng:	LÊ TIẾN THANH
Tham gia thiết kế điện:	ĐỖ BẢO NGỌC

Hang mục:

BẢN VẼ PHẦN ĐƯỜNG DÂY KHÔNG

Tên bản vẽ:

SƠ ĐỒ LẮP CHUỖI NÉO THỦY
TÍNH KÉP, DÂY TRẦN

Năm:	2025	Tỉ lệ:
Số hiệu bản vẽ:	P22-25/ESC-DDK-23B	