



BẢNG KÊ VẬT TƯ MỘT CHUỖI NÉO ĐƠN CN-22-120

STT	TÊN CHI TIẾT	KÝ HIỆU	SỐ LƯỢNG	ĐƠN VỊ
1	MÓC TREO CHỮ U	MT-12	03	CÁI
2	CÁCH ĐIỆN	THỦY TINH	03	BÁT
3	VÒNG TREO ĐẦU TRÒN	VT-12	01	CÁI
4	MẮC NỐI ĐƠN	MN1-12	01	CÁI
5	YẾM U GIÁP NÉO	YU-GN	01	CÁI
6	GIÁP NÚI DÂY	GN-D	01	BỘ

GHI CHÚ:

- Giáp nủ cho dây ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24kV)-70/11mm2 có đường kính ngoài danh định dây bọc: 24,5-25,1mm.

CHỦ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN TÂY

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG DÂY VÀ
TRẠM BIẾN ÁP CẤP ĐIỆN CHO DỰ
ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP LONG
XUYẾN, HUYỆN PHÚC THỌ,
TP HÀ NỘI

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

TP. HÀ NỘI

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Power
consulting

CÔNG TY
CÔNG PHÂN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC

ĐỊA CHỈ: SỐ 7, PHỐ TÔ VĨNH ĐIỆN, PHƯỜNG
KHUÔNG ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

P. GIÁM ĐỐC ĐOÀN ĐỨC HẢI	
CHỦ NHIỆM ĐOÀN ĐỨC HẢI	
CHỦ TRÌ TK ĐIỆN NGUYỄN TUẤN BIẾN	
CHỦ TRÌ TK XD NGUYỄN VĂN KHIẾN	
THIẾT KẾ TRƯƠNG ANH TUẤN	

GIẢI ĐOẠN

BẢO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

HẠNG MỤC

PHẦN TRUNG THỂ

TÊN BẢN VẼ

CHUỖI NÉO THỦY TINH 22KV

PHÁT HÀNH	LẦN.....
NĂM	2025
TỈ LỆ	
KÍ HIỆU	EPC-2025-PCPT02-TT- 20