



BẢNG KÊ VẬT TƯ MỘT CHUỖI NÉO ĐƠN CN-22-120

STT	TÊN CHI TIẾT	KÝ HIỆU	SỐ LƯỢNG	ĐƠN VỊ
1	MÓC TREO CHỮ U	MT-12	03	CÁI
2	CÁCH ĐIỆN	THỦY TINH	03	BÁT
3	VÒNG TREO ĐẦU TRÒN	VT-12	01	CÁI
4	MẮC NỐI ĐƠN	MN1-12	01	CÁI
5	YẾM U GIÁP NÉO	YU-GN	01	CÁI
6	GIÁP NÚU DÂY	GN-D	01	BỘ

GHI CHÚ:

- Giáp nủ cho dây ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24kV)-70/11mm2 có đường kính ngoài danh định dây bọc: 24,5-25,1mm.

- Giáp nủ cho dây ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24kV)-150/19mm2 đường kính ngoài danh định dây bọc: 29,9-30,6mm.

CHỦ ĐẦU TƯ



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN TÂY

TÊN CÔNG TRÌNH

**XÂY DỰNG MỚI VÀ NÂNG CẤP
SUẤT CÁC TBA TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN PHÚC THỌ NĂM 2025
ĐỢT 3**

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

TP. HÀ NỘI

ĐƠN VỊ TƯ VẤN



**CÔNG TY
CÓ PHÂN TỬ VẤN ĐIỆN LỰC**

ĐỊA CHỈ: SỐ 7, PHỐ TÔ VINH ĐIỆN,
KHUÔNG ĐỊNH, TP HÀ NỘI

P. GIÁM ĐỐC
ĐOÀN ĐỨC HẢI

[Signature]

CHỦ NHIỆM
ĐOÀN ĐỨC HẢI

[Signature]

CHỦ TRÌ TK ĐIỆN
NGUYỄN TUẤN BIẾN

[Signature]

CHỦ TRÌ TK XD
NGUYỄN VĂN KHIỆN

[Signature]

THIẾT KẾ
TRƯƠNG ANH TUẤN

[Signature]

GIẢI ĐOÀN

BẢO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

HANG MỤC

PHẦN TRUNG THỂ

TÊN BẢN VẼ

CHUỖI NÉO THỦY TINH 22KV

PHÁT HÀNH

LẦN.....

NĂM

2025

TỈ LỆ

KÍ HIỆU EPC-2025-PCPT01-TT- 28