



	平垫圈 20 PLAIN WASHER	碳钢镀锌 GALVANIZED	件 PCS	256			
	六角螺母 M20 HEX NUT	碳钢镀锌 GALVANIZED	件 PCS	128			
	六角头螺栓 M20X85 HEX BOLT	碳钢镀锌 GALVANIZED	件 PCS	128			
	法兰垫片 DN200-PN10 t=3 FLANGE GASKET	丁基橡胶 IIR	件 PCS	16			
508	手动衬胶隔膜阀 DN200 DIAPHRAGM VALVE WITH RUBBER	组合件 ASSEMBLY	套 SET	2			G41J-10 L=570
302	衬塑三通 DN200 C=M=215 PLASTIC-LINED STEEL TEE	组合件 ASSEMBLY	件 PCS	2			
207	90° 非标衬塑弯头 DN200 90° NONSTANDARD PLASTIC-LINED STEEL ELBOW	组合件 ASSEMBLY	件 PCS	2			A1=315 A2=529
125	衬塑钢管 φ219X6 L=496 PLASTIC-LINED STEEL PIPE	组合件 ASSEMBLY	件 PCS	2			
126	衬塑钢管 φ219X6 L=514 PLASTIC-LINED STEEL PIPE	组合件 ASSEMBLY	件 PCS	2			
124	衬塑钢管 φ219X6 L=1174 PLASTIC-LINED STEEL PIPE	组合件 ASSEMBLY	件 PCS	2			
121	衬塑钢管 φ219X6 L=3574 PLASTIC-LINED STEEL PIPE	组合件 ASSEMBLY	件 PCS	2			
120	衬塑钢管 φ219X6 L=4000 PLASTIC-LINED STEEL PIPE	组合件 ASSEMBLY	件 PCS	2			
编号 NO.	名称及规格 DESIGNATION & SIZE	材料 MATERIAL	单位 UNIT	数量 QTY.	单重 UNIT 重量(KG) WEIGHT	总重 TOTAL 重量(KG) WEIGHT	备注 REMARKS

武汉兴达高技术有限公司 WUHAN XINGDA HIGH TECHNOLOGY ENGINEERING CO., LTD.							
核定 VERIFIED	王明	越南沿海一期2X622MW火力发电厂 工程 DUYEN HAI 1 THERMAL POWER PLANT PROJECT					
审核 REVIEWED	王明	图名 TITLE					
审查 EXAMINED	王明	次氯酸钠贮存罐溢流管道透视图					
校核 CHECKED	王明	PERSPECTIVE DRAWING OF OVERFLOW PIPE FROM SODIUM HYPOCHLORITE STORAGE TANK					
设计 DESIGNED	王明						
制图 DRAWN	王明						
比例 SCALE							
日期 DATE	2013.07.29	图号 DWG NO.	WXD-ZL2013182GY-24	图幅 SHEET	A2		