

Ghi chú:

XDM: - Cáp trung thế ngầm  
CXV/Sehh 3x50 mm<sup>2</sup> -24kV = 200 mét

- Cáp ngầm hạ thế  
CXV/DSTA/PVC3x120mm<sup>2</sup>-1/0,6kV =300 mét

Thu hồi: cáp AC 3x70 +AC 50 mm<sup>2</sup>

TBA 3x50KVA  
Trường THPT Bà Rịa

TBA 160KVA NGUYỄN  
TẮT THÀNH 1 HH  
THU HỒI

TBA NGUYỄN TẮT THÀNH  
1 XDM

Đ. Nguyễn Tắt Thành

476BR /38/7

476BR /38/2

476BR /38/1

TỦ RMU  
TRẦN HƯNG ĐẠO 3  
Đ. TRẦN HƯNG ĐẠO

cáp hạ thế XDM

cáp ngầm xây dựng mới

cáp nổi hiện hữu thu hồi

cáp ngầm hiện hữu

- TRỤ BTLT 7.5-8.4M HIỆN HỮU
- TRỤ BTLT 10.5-12-14M HIỆN HỮU
- TRỤ BTLT 7.5-8.4M XDM
- TRỤ BTLT 10.5-12-14-18M XDM
- ⊗ TRỤ BTLT 7.5-8.4M THẢO DỒ
- ⊗ TRỤ BTLT 10.5-12-14M THẢO DỒ

- TRẠM BIẾN ÁP THẢO DỒ
- TRẠM BIẾN ÁP XDM
- TRẠM BIẾN ÁP HIỆN HỮU

- ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ HIỆN HỮU
- ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ HIỆN HỮU
- ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ XDM
- ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ XDM

- TIẾP ĐỊA XDM:
- CHẶNG XUỐNG XDM (DG):
- CHẶNG LỆCH XDM (AG):
- FCO XDM:

CHỦ ĐẦU TƯ:  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU  
Số 60, Trần Hưng Đạo  
Phường Vũng Tàu, TP. HCM  
Tel: 0254.2210979-Fax: 0254.856104

CÔNG TRÌNH:  
Cải tạo Xây dựng mới đường dây trung thế khu vực các phường Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải, Long Hương, Bà Rịa, Tam Long TPHCM

LOẠI HỒ SƠ	THIẾT KẾ SƠ BỘ-PADT	<input checked="" type="checkbox"/>	Phó Giám đốc	Trần Thanh Hải
	THIẾT KẾ KỸ THUẬT	<input type="checkbox"/>		
	THIẾT KẾ THI CÔNG	<input type="checkbox"/>	Kiểm tra	Nguyễn Đức Minh
	TRÌNH DUYỆT	<input type="checkbox"/>		
	HIỆU CHỈNH	<input type="checkbox"/>	Ve	Võ Hùng Phi

HẠNG MỤC:		
XDM đường dây trung thế ngầm xóa lưới nổi trung thế xử lý H.LATLD trung áp trên đường Nguyễn Tắt Thành		
TỶ LỆ	BẢN VẼ SỐ	H.THÀNH
	1/1	T09/2025