

TBA 110KV BÀ RI
MC 473BR

tuyến 478BR

XDM Cáp ngầm từ MC 473BR đến trụ số 1 và đi cáp nổi đến Reclsoer Lò Thiêu LH trụ 478BR/4/3T hiện hữu (lắp mới DS tại trụ số 473BR/01)

Đ. Hoàng Diệu

270 m

DS-473BR/01

50 m

50 m

50 m

Recloser hiện hữu trụ 478BR/4/3T

Đ. Ng. Hữu Cảnh

lưới hiện hữu thu hồi sau khi đấu nối mới

GHI CHÚ:
- XDM 270m cáp ngầm CXV/Sehh/DSTA-3x240mm² và 150m cáp nổi ACXH 3x240 +1AC 150 mm²

- TRỤ BTLT 7.5-*8.4M HIỆN HỮU
- TRỤ BTLT 10.5-12-14M HIỆN HỮU
- TRỤ BTLT 7.5-*8.4M XDM
- TRỤ BTLT 10.5-12-14-18M XDM
- ⊗ TRỤ BTLT 7.5-*8.4M THẢO DỒ
- ⊗ TRỤ BTLT 10.5-12-14M THẢO DỒ

- TRẠM BIẾN ÁP THẢO DỒ
- TRẠM BIẾN ÁP XDM
- TRẠM BIẾN ÁP HIỆN HỮU

- ĐƯỜNG DÂY HẠ THỂ HIỆN HỮU
- ĐƯỜNG DÂY TRUNG THỂ HIỆN HỮU
- ĐƯỜNG DÂY HẠ THỂ XDM
- ĐƯỜNG DÂY TRUNG THỂ XDM

- TIẾP ĐỊA XDM:
- CHẰNG XUỐNG XDM (DG):
- CHẰNG LỆCH XDM (AG):
- FCO XDM:

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU
Số 60, Trần Hưng Đạo
Phường Vũng Tàu, TP. HCM
Tel: 0254.2210979-Fax: 0254.856104

CÔNG TRÌNH:

Cải tạo Xây dựng mới đường dây trung thế khu vực các phường Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải, Long Hương, Bà Rịa, Tam Long TPHCM

LOẠI HỒ SƠ

THIẾT KẾ SƠ BỘ-PADT	<input checked="" type="checkbox"/>	Phó Giám đốc	Trần Thanh Hải
THIẾT KẾ KỸ THUẬT	<input type="checkbox"/>	Kiểm tra	Nguyễn Đức Minh
THIẾT KẾ THI CÔNG	<input type="checkbox"/>	Vẽ	Võ Hùng Phi
TRÌNH DUYỆT	<input type="checkbox"/>		
HIỆU CHỈNH	<input type="checkbox"/>		

HẠNG MỤC:

XDM lộ ra 473BR tách lưới trung thế tuyến 478BR chống quá tải và đóng mạch vòng tuyến 474BR

TỶ LỆ	BẢN VẼ SỐ	H.THÀNH
	1/1	T09/2025