

482MXB1
274/66

Ra đường Mỹ Xuân Ngái Giao

Đường dây trung hạ thế XDM:
3ACXH 95 + 1AC70
LV ABC 4x95

XDM
TBA 400kVA
482MXB1/274/66/16

● TRỤ BTLT 7.5-*8.4M HIỆN HỮU	TRẠM BIẾN ÁP THÁO DỖ	
● TRỤ BTLT 10.5-12-14M HIỆN HỮU	TRẠM BIẾN ÁP HỢP BỘ/TRẠM TRỤ THÉP/TRẠM XDM	
● TRỤ BTLT 7.5-*8.4M XDM	TRẠM BIẾN ÁP HỢP BỘ HIỆN HỮU	
● TRỤ BTLT 10.5-12-14-18M XDM	ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ HIỆN HỮU	
⊗ TRỤ BTLT 7.5-*8.4M THÁO DỖ	ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ XDM	
⊗ TRỤ BTLT 10.5-12-14M THÁO DỖ	ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ HIỆN HỮU	
	ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ XDM	

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU
60 Trần Hưng Đạo
Phường Vũng Tàu, TP HCM
Tel: 064.2210979 - Fax: 064.856104

CÔNG TRÌNH:
Cải tạo Xây dựng mới đường dây trung thế khu vực các phường Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải, Long Hương, Bà Rịa, Tam Long TPHCM

LOẠI HỒ SƠ	THIẾT KẾ SƠ BỘ-PADT	<input checked="" type="checkbox"/>	Phó Giám đốc	Trần Thanh Hải
	THIẾT KẾ KỸ THUẬT	<input type="checkbox"/>	Kiểm tra	Nguyễn Đức Minh
	THIẾT KẾ THI CÔNG	<input type="checkbox"/>		
	TRÌNH DUYỆT	<input type="checkbox"/>	Người lập	Võ Hùng Phi
	HIỆU CHÍNH	<input type="checkbox"/>		

HANG MỤC: Cải tạo thay dây trần thành dây bọc và phụ kiện Nhánh trung thế tổ 4 Sóng Xoài 1 từ trụ 482MXB1/274/66 đến trụ 482MXB1/274/66/16 tuyến 479MXB1		
TỶ LỆ	BẢN VẼ SỐ :	