


TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI - CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN TÂY
BCKTKT ĐTXD VÀ TKBVTC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
 Theo Quyết định phê duyệt số: 2.2.2.5/ QB-PCSONTAY
 Ngày: 22. tháng 12. năm 2025
 Người thẩm định: Đỗ Hồng Quang
 Trưởng phòng KT & AT: Chu Văn Liệu



6	khóa neo bu lông	1	TẤT CẢ CÁC PHỤ KIỆN TRONG CHUỖI NEO CÓ TẢI TRỌNG PHÁ HỦY MIN = 120KN.
5	mắt nối trung gian	1	
4	Mắt nối kép	1	
3	Sứ cách điện thủy tinh 120KN	4	
2	vòng treo đầu tròn	1	
1	Móc treo chữ U	2	
Số hiệu	Tên cấu kiện	Số lượng	Ghi chú

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ KỸ THUẬT
HÀ TĂNG KỸ THUẬT
 TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN

PHẦN ĐƯỜNG DÂY 22KV

CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG MỚI CÁC TBA TRÊN
 ĐỊA BÀN XÃ VĂN HÓA, YÊN BÀI, TÂN LÍNH
 HUYỆN BÀ VỊ NĂM 2026

CHUỖI NÉO KÉP THỦY TINH 35KV
DÙNG CHO DÂY TRẦN
CNNT-35-T

Giám đốc	Phạm Hải Tùng	<i>[Signature]</i>	BCKTKT	2025	CT.HN.ST-2025-DZ.BV.79
CNDA	Vũ Thị Năm	<i>[Signature]</i>			
Chủ trì TK Điện	Tạ Trọng Thúc	<i>[Signature]</i>			
Chủ trì TK XD	Nguyễn Huy Thịnh	<i>[Signature]</i>			
Thiết kế	Tạ Trọng Thúc	<i>[Signature]</i>	Tỷ lệ		