



**BẢN NỐI ĐẤT**

(TỶ LỆ 1/10)

**BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU**

STT	TÊN CHI TIẾT	QUY CÁCH	THƯỚC KÍCH	SỐ LƯỢNG	TRỌNG LƯỢNG		GHI CHÚ
					ĐƠN VỊ	TOÀN BỘ	
1	DÂY TIẾP ĐẤT MẠ KÉM NHÙNG NÓNG	CT3-12	1800	1	1.60	1.60	MẠ KÉM NN
	DÂY TIẾP ĐẤT NỐI CỌC	CT3-12	10000	1	8.88	8.88	MẠ KÉM NN
2	CỌC NỐI ĐẤT	L63X63X6	2500	2	14.3	28.6	MẠ KÉM NN
3	BẢN NỐI ĐẤT	-40X4	100	1	0.126	0.126	MẠ KÉM NN
	BU LÔNG	CT3-16	45	1	0.1	0.1	MẠ KÉM NN
4	VÒNG ĐỆM	CT3	-34/18X3	1	0.012	0.012	MẠ KÉM NN
	ĐAI ỐC M6	CT3	DÂY 13	1	0.032	0.032	MẠ KÉM NN

KHỐI LƯỢNG TỔNG CỘNG: RC-2=39.35 KG.

**GHI CHÚ:**

- 1- DÂY NỐI ĐẤT CHÔN SÂU 0,8M KHI LẮP ĐẶT PHẢI TƯỚI NƯỚC VÀ ĐÁM KỶ TỪNG LỚP ĐẤT 20CM.
- 2- TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT BẰNG THÉP PHẢI ĐƯỢC MẠ KÉM NHÙNG NÓNG CÓ ĐỘ DÀY THEO TCVN.
- 3- BULÔNG VÀ ĐAI ỐC MẠ KÉM NHÙNG NÓNG THEO TCVN.

<b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN</b> <b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC</b> <b>KHU VỰC ĐẠI TỪ</b>		<b>PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT</b> <b>Hạng mục : SCTX năm 2026</b> <b>Đội quản lý Điện lực khu vực Đại Từ</b>	
Đội phó	Hoàng Anh Tuấn	<b>TIẾP ĐỊA RC2</b>	
Tổ KH-KT	Trần Quốc Đông		
Người vẽ	Trịnh Hùng Cường	Tỷ lệ	HT ĐLDT.....