




mặt bên ghế




mặt trước ghế



chi tiết ôm cổ sứ



mặt cắt 1-1




chi tiết thanh 2



chi tiết thanh 1

chi tiết chống xoay

Chỉ tiết chi tiết xoay

BẢNG KÊ VẬT LIỆU GHE CÁCH ĐIỆN GCD-12:					76.82 KG		
Số hiệu	Tên chi tiết	Quy cách (mm)	Kích thước (mm)	Số lượng	Khối lượng		Gh
					Đơn vị	Toàn bộ	
1	Thanh xà	L63x63x6	1700	2	9.72	19.45	
1A	Thanh ốp chân sứ	L63x63x6	80	4	0.46	1.83	
2	Thanh chống	L50x50x5	1548	2	5.84	11.67	
3	Khung ghe	L50x50x5	850	4	3.20	12.82	
4	Khung ghe	L50x50x5	2800	1	10.56	10.56	
5	Lan can	CT3 ø12	1940	1	1.72	1.72	
6	Lan can	CT3 ø12	840	3	0.75	2.24	
7	Thanh móc cửa	CT3 ø12	1014	1	0.90	0.90	
8	Sàn ghe	CT3 ø10	590	17	0.36	6.19	
9	Cổ dẻ	d = 6	100 x 50	8	0.24	1.88	
10	Đỡ ghe	CT3 ø14	230	8	0.28	2.23	
11	Chống xoay	L40x40x4	63	4	0.15	0.61	
12	Bu lông	CT3 ø20	380	4	0.94	3.75	
	Đai ốc + đệm	M20		4	0.07	0.28	
13	Bu lông	CT3 ø10	45	16	0.03	0.44	
	Đai ốc + đệm	M10		16	0.02	0.24	

 <p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẢI NGUYÊN ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC KHU VỰC NGĂN SƠN</p>		<p>Hạng mục SCTX: Lắp đặt sàn thao tác, thang treo các TBTA trên địa bàn Đội QLĐL khu vực Ngăn Sơn</p>		
Đội phó	Ngô Minh Hoàng	<p>SÀN THAO TÁC CỘT ĐƠN</p>		
Kiểm tra	Nghiêm Đức Tuấn			
Thiết kế	Đồng Lê Huy	Hoàn thành	Tỷ lệ	Mã bản vẽ
Vẽ	Đồng Lê Huy	2025	1:.....	SCTX



CHI TIẾT 3

GHI CHÚ

- 1 - Tất cả các chi tiết gia công xong phải đánh sạch và mạ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng.
- 2 - Bu lông đai, ốc chế tạo theo TCVN 101-63, TCVN 1876-76.
- 3 - Liên kết giữa các chi tiết bằng hàn điện.

KHỐI LƯỢNG TỔNG CỘNG : 47,495 KG

KHỐI LƯỢNG TỔNG CỘNG : 47,495 KG							
6	Bu lông M20x500	CT3Ø20	500	4	1,415	5,66	Ren 150
5	Tấm chống xoay	Dẹt 50x5	220	4	0,431	1,724	
4	Thanh bậc thang	CT3Ø20	290	11	0,716	7,876	
3	Thanh kèm	L50x50x5	500	4	1,885	7,540	
2	Thanh ngang	L50x50x5	140	4	0,527	2,111	
1	Thanh dọc	50x50x5	3000	2	11,29	22,582	
TT	TÊN CHI TIẾT	QUY CÁCH K/THUỘC (mm)	SỐ LƯỢNG	Đ.V	T.BỘ	GHI CHÚ	
					KHỐI LƯỢNG(Kg)		

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC KHU VỰC NGÂN SƠN			Hạng mục SCTX: Lắp đặt sàn thao tác, thang treo các TBA trên địa bàn Đội QLĐL khu vực Ngân Sơn		
Đội phó	Ngô Minh Hoàng		THANG TREO (3m)		
Kiểm tra	Nghiêm Đức Tuấn				
Thiết kế	Đồng Lê Huy		Hoàn thành	Tỷ lệ	Mã bản vẽ
Vẽ	Đồng Lê Huy		2025	1:.....	SCTX