



GHI CHÚ:

- Đối với các chi tiết liên kết với nhau bằng hàn điện thì chiều cao mỗi hàn không nhỏ hơn 6mm
- Gia công xong, toàn bộ các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN
- Kích thước trong ngoặc dùng cho colie bắt thang dưới chân cột

Bảng kê vật liệu								58,00
STT	Tên chi tiết	Quy cách	Đơn vị	Số lượng	Kích thước	KLR	KL 1 cái	KL cả bộ
1	Thân thang	CT3-L50x50x5	Thanh	2	4000	3,77	16,97	33,94
2	Colie thang	CT3-Dẹt 60x6	Cái	3	630	2,88	1,81	5,43
	Bulông colie	CT3-M14x220	Cái	6		0,33	0,430	2,58
3	Vòng đệm cột	CT3-Dẹt 60x6	Cái	3	260	2,88	0,75	2,25
4	Thanh đỡ 1	CT3-L50x50x5	Cái	6	100	3,77	0,377	2,26
5	Thanh đỡ 2	CT3-L50x50x5	Cái	3	450	3,77	1,697	5,09
6	Bậc thang	CT3-Ø16	Cái	10	280	0,838	0,645	6,45

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN ĐỘI QLĐLKV THÁI NGUYÊN			HẠNG MỤC: SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN LƯỚI ĐIỆN QUÝ I, QUÝ II, QUÝ III NĂM 2026 - ĐỘI QLĐLKV THÁI NGUYÊN	
Chức danh	Chữ ký	Họ và tên	THANG TRÈO TRẠM BIÊN ÁP	
Đội phó		Vũ Đình Phước		
Tổ KH-KT-AT		Nguyễn Bình Giang		
Người vẽ:		Nguyễn Bình Giang	TỶ LỆ	V3