

Nội dung thay đổi trong E-HSMT (hiệu chỉnh)

Gói thầu “Mua sắm phụ kiện lưới điện các loại phục vụ công tác sản xuất kinh doanh năm 2026”

+ Đối với mặt hàng “Cosse ép cu 50 mm²; Cosse ép cu 70 mm²; Cosse ép cu 95 mm²” không yêu cầu trình bày nội dung về dòng điện định mức sau khi nối hoàn chỉnh cáp vào bản đồng.

+ Đối với mặt hàng “Boulon xoắn móc cho cáp ABC” yêu cầu chào chủng loại Boulon xoắn cho cáp ABC kích thước 16x250 mm.

+ Đối với mặt hàng “Kẹp ngừng cáp ABC” yêu cầu chào chủng loại Kẹp ngừng cáp ABC dùng cho cáp có tiết diện 95mm².

+ Đối với mặt hàng “Ống nối cáp ABC 95-95mm bọc cách điện” yêu cầu chào chủng loại ống nối không chịu lực (đính kèm bổ sung quy cách kỹ thuật ống nối không chịu sức căng).

+ Đối với mặt hàng “Ống nối chịu lực cho cáp ABC 50-95mm” yêu cầu chào chủng loại ống nối chịu lực sử dụng cho cáp ABC có tiết diện 95 mm².

+ Đối với mặt hàng “Cosse ép cu 8 mm²” yêu cầu chào theo đúng yêu cầu trong E-HSMT (dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây: ≥ 1 kA).