



 EVN HCMC PC HOC MON CÔNG TY ĐIỆN LỰC HỒ CHÍ MINH	TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HCM CÔNG TY ĐIỆN LỰC HỒ CHÍ MINH	Lần ban hành : 01 Ngày hiệu lực: 02/6/2014 Trang: 1/ 3
	QUY CÁCH KỸ THUẬT: BU LÔNG ĐỒNG M12*40	


Người được phân phối	Tài liệu phân phối <input type="checkbox"/>	Tài liệu thu hồi <input type="checkbox"/>
1. Ban Giám đốc Công ty	04	
2. Ban Quản lý dự án	01	
3. Phòng Kế hoạch và Vật tư	01	
4. Phòng Quản lý đầu tư	01	
5. Phòng Kinh Doanh	01	
6. Đội Quản lý Tổng hợp 1	01	
7. Đội Quản lý Tổng hợp 2	01	
8. Đội Quản lý Lưới điện	01	
9. Văn phòng	01	

CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

NGƯỜI LẬP	NGƯỜI KIỂM TRA
Chữ ký:  Họ và tên: Huỳnh Ngọc Hoàng Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật	Chữ ký:  Họ và tên: Võ Hoàng Ân Chức vụ: Phó Trưởng phòng KT&AT
DUYỆT GIÁM ĐỐC  Trần Dũng	THÔNG QUA PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  Đinh Công Thái

TÓM TẮT SỬA ĐỔI

Lần sửa	Ngày sửa	Tóm tắt nội dung sửa đổi

 EVN HCMC PC HOC MON CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÓC MÔN	TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HCM CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÓC MÔN	Lần ban hành : 01 Ngày hiệu lực: 02/6/2014 Trang: 2/ 3
	QUY CÁCH KỸ THUẬT: BU LÔNG ĐỒNG M12*40	

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho bu lông đồng M12*40.

II. TIÊU CHUẨN

Nhà thầu phải phát biểu tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm.


III. MÔ TẢ

- Vật liệu cấu tạo : Đồng thau
- Chiều dài ven răng:
- + Bu lông 12x40 mm : 40 mm
- Kích thước:
- + Đường kính : 12 mm \pm 0,3 mm
- Chiều dài Bu lông 12x40 mm : 40 mm
- Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật
- Phụ kiện kèm theo từng loại bu lông
- + Lông đèn : 02 lông đèn vuông 50x50x2,5 mm
- + Đai ốc : 01 cái M12.

IV. BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	MÔ TẢ	YÊU CẦU	CHÀO THẦU
1	Nhà sản xuất	Nhà thầu phát biểu	(*)
2	Nước sản xuất	Nhà thầu phát biểu	(*)
3	Ký hiệu của bu lông	Nhà thầu phát biểu	(*)
4	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”	Đáp ứng	(*)
5	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm	Nhà thầu phát biểu	(*)
6	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng	ISO 9001 : 2000	(*)
7	Vật liệu	Đồng thau	(*)
8	Chiều dài ven răng + Bu lông 12x40 mm	40 mm	(*)



 EVNHCMC PC HOC MON CÔNG TY ĐIỆN LỰC HỌC MÔN	TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HCM CÔNG TY ĐIỆN LỰC HỌC MÔN	Lần ban hành : 01 Ngày hiệu lực: 02/6/2014 Trang: 3/ 3
	QUY CÁCH KỸ THUẬT: BU LÔNG ĐỒNG M12*40	

STT	MÔ TẢ	YÊU CẦU	CHÀO THẦU
9	Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật	Đáp ứng	(*)
10	Phụ kiện kèm theo từng loại bu lông + Lông đèn + Đai ốc	02 lông đèn vuông 50x50x2,5 mm 01 cái M12	(*)
11	Biên bản thử nghiệm thường xuyên: + Kiểm tra hình dáng bên ngoài (Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật + Đo kích thước	Đáp ứng	(*)

(*) : Các yêu cầu cơ bản.

