

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án

- Tên dự án: Mua sắm 01 máy bơm PCCC trang bị tại trụ sở nhà ĐHSX PC Bình Dương Giai Đoạn 1.
- Tên gói thầu: 2026.MS.08_Mua sắm 01 máy bơm PCCC.
- Địa điểm: tại Văn phòng Công ty Điện lực Bình Dương - Số 233, Đường 30/4, Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quy mô gói thầu: như đã nêu tại bảng phạm vi cung cấp.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Tiến độ cung cấp:
- + Ngày giao hàng sớm nhất: Thời gian giao hàng sớm nhất là trong vòng 01 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- + Ngày giao hàng muộn nhất: Thời gian giao hàng muộn nhất là trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Giá dự thầu/hợp đồng bao gồm các chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, chi phí thử nghiệm nghiệm thu, thuế, phí, lệ phí các loại (nếu có).
- Quy định mức thuế suất thuế GTGT trong giá dự thầu của Nhà thầu (nhằm đảm bảo cùng mặt bằng về thuế suất trong việc đánh giá E-HSĐT) như sau : Nhà thầu **phải chào mức thuế suất thuế GTGT là 8%**. Đến thời điểm ký kết thực hiện hợp đồng, thanh quyết toán mức thuế suất thuế GTGT sẽ được điều chỉnh đúng theo quy định của Nhà nước về chính sách thuế GTGT.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

Nội dung chi tiết phần “Yêu cầu về kỹ thuật” được nêu tại trang tiếp theo.

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

Stt	Mô tả	Yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Model	Khai báo bởi nhà thầu	Như yêu cầu cột (3)	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)
2.	Nước sản xuất	Khai báo bởi nhà thầu	Như yêu cầu cột (3)	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)
3.	Chất lượng	Mới 100%	Như yêu cầu cột (3)	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)
4.	Tiêu chuẩn	Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quan trọng nhất là QCVN 02:2020/BCA về bơm nước chữa cháy và QCVN 03:2023/BCA đối với máy bơm chữa cháy	Như yêu cầu cột (3)	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)
5.	Năm sản xuất	Khai báo bởi nhà thầu	Như yêu cầu cột (3)	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)
6.	Catalogue	Cung cấp catalogue đầy đủ	Như yêu cầu cột (3)	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)
7.	Công dụng	Máy bơm chữa cháy có công năng như: + Cung cấp nước cho hệ thống chữa cháy + Đáp ứng nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp + Tăng cường áp lực nước + Hỗ trợ cứu nạn....	Như yêu cầu cột (3)	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)
8.	Cấu tạo	Là máy bơm chuyên dụng dùng trong hệ thống PCCC, máy bơm (đẩy) nước phục vụ công tác PCCC tại trụ sở; thiết kế sử dụng nhiên liệu xăng, dầu hoặc nhiên liệu	Như yêu cầu cột (3)	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)

Stt	Mô tả	Yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
		khác, khởi động bằng Ac quy.		
9.	Lưu lượng khí áp suất thấp (m ³ /h)	≥ 75	Như yêu cầu cột (3)	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)
10.	Lưu lượng khí áp suất cao (m ³ /h)	≥ 36	Như yêu cầu cột (3)	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)
11.	Cột áp (m)	60-100	Như yêu cầu cột (3)	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)
12.	Đường kính đường ống nguồn nước vào (mm)	$80 \pm 5\%$	Như yêu cầu cột (3)	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)
13.	Đường kính đường ống kết nối đầu đẩy (mm)	$65 \pm 5\%$	Như yêu cầu cột (3)	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)
14.	Công suất (kW)	≥ 30	Như yêu cầu cột (3)	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)
15.	Hồ sơ chứng minh nguồn gốc khi nghiệm thu	<ul style="list-style-type: none"> - Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC. - CO, CQ của máy bơm (trong trường hợp hàng nhập khẩu) - Giấy chứng nhận xuất xưởng (nếu sản xuất trong nước), biên bản thử nghiệm xuất xưởng. - Giấy chứng nhận, tem kiểm định của Bộ Công an 	Như yêu cầu cột (3)	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)
16.	Thời gian bảo hành	≥ 12 tháng	Như yêu cầu cột (3)	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)

Stt	Mô tả	Yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
17.	Thi công lắp đặt	Nhà thầu thực hiện thi công lắp đặt hoàn chỉnh máy bơm vào hệ thống PCCC tòa nhà	Như yêu cầu cột (3)	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)
18.	Thử nghiệm nghiệm thu	Nhà thầu thực hiện thử nghiệm nghiệm thu hoàn thành.	Như yêu cầu cột (3)	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)
19.	Hướng dẫn sử dụng	Nhà thầu thực hiện hướng dẫn và huấn luyện cho PC Bình Dương	Như yêu cầu cột (3)	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)
20.	Tài liệu hướng dẫn sử dụng	Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh kèm bản dịch tiếng Việt	Như yêu cầu cột (3)	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)

