



GHI CHÚ:

- Vỏ tủ ngoài trời KT C1100xR650x350mm, nhôm hợp kim dày 3mm, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7044, cấp bảo vệ IP54
- Kích thước cho các loại tủ:
- + Tủ tụ bù 0,4kV 6x15KVAR
- Tủ có Logo nhận diện thương hiệu của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội đặt tại cánh cửa mặt trước tủ.
- Biển cấm lại gần được gắn xung quanh bên ngoài các mặt tủ, mỗi mặt 1 biển(bao gồm cánh cửa mặt trước mặt sau và 2 mặt cạnh) được cấp sẵn kèm theo tủ khi cấp hàng.


BACK - VIEW




SIDE - VIEW




SIDE - VIEW




FRONT - VIEW




FRONT WITH COVER



ARRANGEMENT - VIEW



Bố trí nối đất nối không tủ bù hạ thế



TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:
3282/QĐ-PC HÀ ĐÔNG

Ngày 31 tháng 10 năm 2025

Ý tên:

Trần Công Kiên

Ghi chú/ Note:

Sửa đổi/Modifications:

Stt/No	Ngày/Date	Khởi tạo/ Created
1	---	Khởi tạo/ Created
1	---	Chỉnh sửa/ Edited

Chủ đầu tư/ Client:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

TEL:

FAX: (08-4)

ĐỊA CHỈ: ADDRESS OF CLIENT

Công trình/ Project:

CÁI TẠO CÁC TBA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN
THANH XUÂN NĂM 2026 (PHƯỜNG KHƯƠNG TRUNG,
KHUÔNG MẠI, KHUÔNG ĐÌNH, NHÂN CHÍNH)

ĐỊA ĐIỂM: TP. HÀ NỘI

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

EDI

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC
ELECTRICAL DEVELOPMENT INVESTMENT JSC

Phòng 804 Toà nhà A3B số 92 Thanh Nhân,
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Suite 804 - A3B Building 92 Thanh Nhân,
Hai Bà Trưng, Hanoi

T(024) - 3 625 4483 F(024) - 3 625 4484

Website: www.edi.com.vn

Giám đốc:

PHÙNG QUANG KHẢI

Tên bản vẽ/ Title:

TỦ TỤ BÙ HẠ ÁP
6X15KVAR

Chủ nhiệm dự án:

ĐỖ VĂN HANH

Chủ trì thiết kế điện:

DƯƠNG VIỆT HỒNG

Chủ trì thiết kế xây dựng:

ĐỖ MINH ĐỨC

Tỉ lệ/ Scale:

Phát hành/ Issue: 2025

Số hiệu công trình/ Project code:

Bản vẽ số/Drawing No:

25011

CT-05-04