



TỦ HẠ THỂ TRONG TRẠM

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:
3282/QĐ-PC HÀ ĐÔNG
Ngày 31 tháng 10 năm 2025

Ý tên: *Trần Công Kiên*

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Vỏ tủ được sản xuất bằng tôn dày 2.0 mm, sơn tĩnh điện màu ghi sáng.
2. Cáp vào nóc tủ, ra đáy tủ.
3. Cánh cửa tủ hạ thế được thiết kế làm 2 cánh để phù hợp với kiến trúc và thuận lợi trong quá trình vận hành. Khi chế tạo tủ cần lưu ý vị trí bố trí ATM và các lỗ cần thao tác ATM. Bố trí khoảng cách các Aptomat đảm bảo tản nhiệt

Ghi chú/ Note:

Sửa đổi/Modifications:

Stt/No	Ngày/Date	
1	---	Khởi tạo/ Created
1	---	Chỉnh sửa/ Edited

Chủ đầu tư/ Client:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

TEL: FAX: (08-4)

ĐỊA CHỈ: ADDRESS OF CLIENT

Công trình/ Project:

CẢI TẠO CÁC TBA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN
THÀNH XUÂN NĂM 2026 (PHƯỜNG KHƯƠNG TRUNG,
KHƯƠNG MẠI, KHƯƠNG ĐÌNH, NHÂN CHÍNH)

ĐỊA ĐIỂM: TP. HÀ NỘI

Tư vấn thiết kế/ Consultant:

EDI
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC
ELECTRICAL DEVELOPMENT INVESTMENT JSC

Phòng 804 Tòa nhà A3B số 92 Thanh Nhân,
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Suite 804 - A3B Building 92 Thanh Nhân,
Hai Bà Trưng, Hanoi

T(024) - 3 625 4483 F(024) - 3 625 4484
Website: www.edi.com.vn

Giám đốc: PHÙNG QUANG KHẢI

Tên bản vẽ/ Title:

TỦ TỔNG HẠ ÁP - 1000A TBA THÂN TRỤ THÉP
TBA CHÙA KHƯƠNG HẠ 1

Chủ nhiệm dự án: ĐỖ VĂN HẠNH

Chủ trì thiết kế điện: DƯƠNG VIỆT HỒNG

Chủ trì thiết kế xây dựng: ĐỖ MINH ĐỨC

Tỉ lệ/ Scale: Phát hành/ Issue: 2025

Số hiệu công trình/ Project code: Bản vẽ số/ Drawing No:

25011 CT-03-03