



Ghi chú/ Note:

Sửa đổi/Modifications:

| Stt/No | Ngày/Date | |
|--------|-----------|-------------------|
| 1 | --- | Khởi tạo/ Created |
| 1 | --- | Chỉnh sửa/ Edited |

Chủ đầu tư/ Client:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

TEL: FAX: (08-4)
ĐỊA CHỈ: ADDRESS OF CLIENT

Công trình/ Project:

CÁI TẠO CÁC TBA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN NĂM 2026 (PHƯỜNG KHƯƠNG TRUNG, KHƯƠNG MẠI, KHƯƠNG DINH, NHÂN CHÍNH)

Địa điểm: TP. HÀ NỘI

Tư vấn thiết kế/ Consultant:

EDI
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC
ELECTRICAL DEVELOPMENT INVESTMENT JSC

Phòng 804 Tòa nhà A3B số 92 Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Suite 804 - A3B Building 92 Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hanoi

T(024) - 3 625 4483 F(024) - 3 625 4484
Website: www.edi.com.vn

Giám đốc: PHÙNG QUANG KHÁI

Tên bản vẽ/ Title:

TRỤ THẾ KIỂM TỬ HẠ ÁP TỔNG 1000A-CÓ KHOANG CHỨA TỦ RMU KÈM CHỤP CỰC MBA VÀ MĂNG CÁP TRUNG HẠ THỂ ĐỖ MBA 630KVA-22/0,4KV TBA XÓM CẦU 2

Chủ nhiệm dự án: ĐỖ VĂN HẠNH

Chủ trì thiết kế điện: DƯƠNG VIỆT HỒNG

Chủ trì thiết kế xây dựng: ĐỖ MINH ĐỨC

Tỉ lệ/ Scale: Phát hành/ Issue: 2025

Số hiệu công trình/ Project code: 25011

Bản vẽ số/ Drawing No: CT-04-02

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:
3282 / QB-PC HÀ ĐÔNG

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Ý kiến:

Trần Công Kiên