

MẶT BÊN



MẶT BÊN



MẶT BỐ TRÍ THIẾT BỊ



MẶT CÁNH TRONG



MẶT ĐÁY



MẶT ĐÁY

Tủ điện ngoài trời 2 lớp cánh, cánh ngoài có ô kính để quan sát thiết bị bên trong:
Kích thước 800Wx1400Hx500D
Nhôm hợp kim cường độ cao có chiều dày ≥ 3mm
Sơn tĩnh điện màu tương đương RAL 7044



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:
1564 / QĐ-PC HA DONG
Ngày 09 tháng 05 năm 2025
Trần Công Kiên

GHI CHÚ:

SỬA ĐỔI

STT	Ngày	
	---	Khởi tạo
	---	Chỉnh sửa

CHỦ ĐẦU TƯ:

EVN HANOI

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

DỰ ÁN:

CẢI TẠO CÁC TRẠM BIẾN ÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN NĂM 2026

Địa điểm: Phường Thanh Xuân, Phường Khương Đình, Thành Phố Hà Nội

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN:

BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

EVN HANOI
HANOI ESC

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 100 Trần Phú - Phường Hà Đông Thành Phố Hà Nội

Phó giám đốc	Nguyễn Nhật Linh
Chủ nhiệm đề án	Bùi Đức Duy
Chủ trì thiết kế phần điện	Nguyễn Huy Hiếu
Chủ trì thiết kế phần xây dựng	Lê Tiến Thanh
Tham gia thiết kế phần điện	Nguyễn Văn Thắng

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỦ TỤ BÙ 6X15kVAr LẮP NGOÀI TRỜI

NĂM: 2025	TỶ LỆ:
SỐ HIỆU BẢN VẼ	P19 - 25/ESC -THANT - 01