



TỦ HẠ THỂ TRONG TRẠM

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Vỏ tủ được sản xuất bằng tôn dày 2.0 mm, sơn tĩnh điện màu ghi sáng.
- Cáp vào nóc tủ , ra đáy tủ.

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:
1.566.../ QĐ-PC HÀ ĐÔNG
Ngày 11 tháng 9 năm 2025
Ký tên:

Trần Công Kiên

GHI CHÚ:

SỬA ĐỔI

STT	Ngày	
	---	Khởi tạo
	---	Chỉnh sửa

CHỦ ĐẦU TƯ:



EVN HANOI

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

DỰ ÁN:

CÁI TẠO CÁC TRẠM BIẾN ÁP ĐẢM BẢO
AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY NÓ TRÊN
ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN NĂM 2026

Địa điểm: Phường Thanh Xuân, Phường Khương Đình,
Thành Phố Hà Nội

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN:

BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT

TƯ VẤN THIẾT KẾ:



EVN HANOI
HANOI ESC

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 100 Trần Phú - Phường Hà Đông
Thành Phố Hà Nội

Phó giám đốc	Nguyễn Nhật Linh
Chủ nhiệm đề án	Bùi Đức Duy
Chủ trì thiết kế phần điện	Nguyễn Huy Hiếu
Chủ trì thiết kế phần xây dựng	Lê Tiến Thanh
Tham gia thiết kế phần điện	Nguyễn Văn Thắng

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỦ TỔNG HẠ ÁP - 1250A TBA THÂN TRỤ THIẾP

NĂM: 2025	TỶ LỆ:
SỐ HIỆU BẢN VẼ	P19 - 25/ESC - THBL2 - 03