

TT	Loại và nội dung biển	Hình vẽ	Quy cách biển
1	Biển cấm		
a	Cấm trào! Điện cao áp nguy hiểm chết người	Hình 1a, 1b	Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi trên nền màu trắng, chữ màu đen
b	Cấm vào! Điện cao áp nguy hiểm chết người	Hình 2	
c	Cấm lại gần! Có điện nguy hiểm chết người	Hình 3	

## 2. Đặt biển báo ATĐ

2.1. Đối với ĐDK, phải đặt biển “CẤM TRÈO! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” trên tất cả các cột của ĐDK ở độ cao từ 2,0 m đến 2,5 m so với mặt đất về phía dễ nhìn thấy.

2.3. Đối với trạm điện có tường rào bao quanh, phải đặt biển “CẤM VÀO! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” trên cửa hoặc cổng ra vào trạm.

2.4. Đối với trạm điện treo trên cột, việc đặt biển báo được thực hiện theo quy định đối với ĐDK.

2.5. Đối với trạm biến áp hợp bộ kiểu kín, trạm đóng cắt hợp bộ ngoài trời, tủ phân dây (Tủ Pillar) phải đặt biển “CÁM LẠI GẦN! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT

2.9. Biển “CẢM TRÒ! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”, “CẢM VÀO! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”, “CẢM LẠI GÂN! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”, “NGUY HIỂM CÓ ĐIỆN”, “CHÚ Ý! PHÍA TRÊN CÓ ĐIỆN” có thể được sơn trực tiếp hoặc lắp đặt biển báo chế tạo rời vào đúng nơi quy định.

GHI CHÚ:

## SỬA ĐỔI

STT	Ngày	
	----	Khởi tạo
	----	Chỉnh sửa

CHỦ ĐẦU TƯ:



**EVN HANOI**

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG**

DỰ ÁN:

**XÂY DỰNG MỚI CÁC TRẠM BIẾN ÁP TRÊN  
ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN NĂM 2026  
(PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, HẠ ĐÌNH,  
KHƯƠNG TRUNG, KHƯƠNG MẠI)**

Địa điểm: Phường Thanh Xuân, Phường Khương Đình, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội

**GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN:**

BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT

TƯ VẤN THIẾT KẾ:



**EVN HANOI**  
**HANOI ESC**

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI**  
**CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI**

Địa chỉ: Số 100 đường Trần Phú, Phường Hà Đông  
Thành Phố Hà Nội

Phó giám đốc	 <b>THÀNH PHỐ HÀ NỘI</b> Ủy ban nhân dân Nguyễn Nhật Linh
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ nhiệm đề án	Bùi Đức Duy
-----------------	-------------

Chủ trì thiết kế phần điện	Trần Đình Tiệp
----------------------------	----------------

Chủ trì thiết kế phần xây dựng	Lê Tiến Thanh
--------------------------------	---------------

HANG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

BIÊN BÁO AN TOÀN

NĂM: 2025

TỶ LỆ:
--------

SỐ HIỆU BẢN VẼ


P44 - 25/ESC - BBAT - 01
--------------------------

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

**THẨM ĐỊNH**

Theo văn bản số:  
5175/QĐ-PC HÀ ĐÔNG

Ngày 3 tháng 12 năm 2023

Ký tên: 

Trần Công Kiên