



SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN CHIẾU SÁNG



TT	TÊN THIẾT BỊ	QUI CÁCH	K.THƯỚC	SỐ LƯỢNG	Đ.VỊ	TỔNG
					KHỐI LƯỢNG	
6	BÌNH CHỮA CHÁY	BÌNH CO2	CÁI	3X2		CẤP THEO TRẠM
5	DÂY ĐỒNG BỌC	PVC 2*2,5MM2	M	80		
4	ÁP TÔ MÁT	16A-220V	CÁI	1		
3	Ổ CẮM	16A-220V	CÁI	3		
2	CÔNG TẮC TỰ ĐỘNG	16A-220V	CÁI	3		
1	ĐÈN ỐNG	40W-220V	CÁI	3		

BẢNG KÊ THIẾT BỊ VẬT TƯ

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:
5175 / QĐ-PC HA DONG
Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Ký tên:
Trần Công Kiên

GHI CHÚ:

SỬA ĐỔI

STT	Ngày	
	---	Khởi tạo
	---	Chỉnh sửa

CHỦ ĐẦU TƯ:

EVN HANOI

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

DỰ ÁN:

XÂY DỰNG MỚI CÁC TRẠM BIẾN ÁP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN NĂM 2026 (PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, HẠ ĐÌNH, KHƯƠNG TRUNG, KHƯƠNG MAI)

Địa điểm: Phường Thanh Xuân, Phường Khương Đình, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN:

BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

EVN HANOI
HANOI ESC

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 100 đường Trần Phú - Phường Hà Đông Thành Phố Hà Nội

Phó giám đốc	Nguyễn Nhật Linh
Chủ nhiệm đề án	Bùi Đức Duy
Chủ trì thiết kế phần điện	Trần Đình Tiệp
Chủ trì thiết kế phần xây dựng	Lê Tiến Thanh

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

BỐ TRÍ THIẾT BỊ TRẠM BIẾN ÁP KIOS

NĂM: 2025	TỶ LỆ:
SỐ HIỆU BẢN VẼ	P44 - 25/ESC -TBAK 04