



BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG

STT	Hạng mục	Đơn vị	Khối lượng
Phần móng tủ			
1	Đào móng tủ	m3	0.4875
2	Bê tông móng tủ M150	m3	0.113
3	Xây móng bằng gạch đặc, vữa xi măng mác 75	m3	0.22
4	Trát vữa và sơn màu	m2	0.78
5	Đất thừa	m3	0.3125

BẢNG THỐNG KÊ THÉP

STT	Tên chi tiết	Quy cách	Kích thước (mm)	Số lượng	Khối lượng (kg)	
					Đơn vị	Toàn bộ
Phần móng tủ						
1	Chi tiết - 1	L60x60x6	650	2	3.523	7.046
2	Chi tiết - 2	L60x60x6	400	2	2.168	4.336
3	Chi tiết - 3	L70x70x6	1100	4	7.02	28.08
4	Bu lông M14x60	M14x60	60	4	0.16	0.64
Tổng cộng						40.102

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI
CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:
5.175/QĐ-PC HÀ ĐÔNG
Ngày 21 tháng 12 năm 2025
Ký tên: Trần Công Kiên

GHI CHÚ:

SỬA ĐỔI

STT	Ngày	
	---	Khởi tạo
	---	Chỉnh sửa

CHỦ ĐẦU TƯ:



EVN HANOI

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

DỰ ÁN:

XÂY DỰNG MỚI CÁC TRẠM BIẾN ÁP TRÊN
ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN NĂM 2026
(PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, HẠ ĐÌNH,
KHUÔNG TRUNG, KHUÔNG MẠI)

Địa điểm: Phường Thanh Xuân, Phường Khương
Đình, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN:

BẢO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT

TƯ VẤN THIẾT KẾ:



EVN HANOI
HANOI ESC

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 100 đường Trần Phú - Phường Hà Đông
Thành Phố Hà Nội

Phó giám đốc	Nguyễn Nhật Linh
Chủ nhiệm đề án	Bùi Đức Duy
Chủ trì thiết kế phần điện	Trần Đình Tiếp
Chủ trì thiết kế phần xây dựng	Lê Tiến Thanh

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

CÁU HÌNH TỦ TỤ BÙ TBA KHUÔNG TRUNG 15

NĂM: 2025	TỶ LỆ:
SỐ HIỆU BẢN VẼ	P44 - 25/ESC -THBL1 - 10