

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Phê duyệt sửa đổi E-HSMT**  
**Gói thầu “Sửa chữa, cải tạo MBA ngoài lưới năm 2025”**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH**

*Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thành lập Công ty Điện lực Ninh Bình - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 0/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Văn bản số 3211/EVNNPC-QLĐT ngày 01/07/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/07/2025;*

*Căn cứ Quyết định số 2455/QĐ-EVNNPC ngày 02/11/2025 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc Về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Ninh Bình;*

*Căn cứ Quyết định số 971/QĐ-PCNB ngày 27/03/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo MBA ngoài lưới năm 2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình;*

*Căn cứ Quyết định số 1184/QĐ-PCNB ngày 13/04/2026 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình*

thuộc DM 2292/QĐ EVNNPC ngày 18/10/2025; 2293/QĐ-EVNNPC ngày 18/10/2025; QĐ 2774/QĐEVNNPC Ngày 06/12/2025; QĐ 2431/QĐ-EVNNPC Ngày 31/10/2025; QĐ 1438/QĐ-EVNNPC ngày 30/6/2025; QĐ 2455/QĐ-EVNNPC ngày 02/11/2025; QĐ 2631/QĐ-EVNNPC ngày 20/11/2025;

Căn cứ Quyết định số 1249/QĐ-PCNB ngày 17/04/2026 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Xây lắp và lắp đặt thiết bị các công trình CCN Mỹ Thuận, CCN Xuân Tiến 2, KCN Trung Thành, sửa chữa cải tạo MBA Tỉnh Ninh Bình”;

Căn cứ Quyết định số 1302/QĐ-PCNB ngày 20/04/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Sửa chữa, cải tạo MBA ngoài lưới năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1352/QĐ-PCNB ngày 22/04/2026 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Sửa chữa, cải tạo MBA ngoài lưới năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 6926/TCGĐT ngày 28/04/2026 của Tổ Chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu: Sửa chữa, cải tạo MBA ngoài lưới năm 2025;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 657/ĐT ngày 28/04/2026 của Phòng quản lý đầu tư về việc thẩm định sửa đổi E-HSMT gói thầu: Sửa chữa, cải tạo MBA ngoài lưới năm 2025;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu: “Sửa chữa, cải tạo MBA ngoài lưới năm 2025” với nội dung:

- Sửa đổi lại căn cứ, thông số kỹ thuật tại Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT (Chi tiết sửa đổi theo phụ lục đính kèm).

**Điều 2.** Giao BQLDA chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Các Ông (bà) Phó Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TCKT, QLDA(02);
- Lưu: VT, ĐT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Đăng Sơn**

**Phụ lục**  
**SỬA ĐỔI E-HSMT**  
**GÓI THẦU: SỬA CHỮA, CẢI TẠO MBA NGOÀI LƯỚI NĂM 2025**

Nội dung E-HSMT đã ban hành	Nội dung E-HSMT sửa đổi
<b>CHƯƠNG V: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT</b>	
<b>II. Yêu cầu về kỹ thuật</b>	
<b>2. Nội dung công việc sửa chữa 33 MBA cụ thể như sau:</b> <b>* Thí nghiệm MBA sau khi sửa chữa</b>	
- Thí nghiệm tính chất hóa học dầu cách điện.	- Không áp dụng.
<b>3. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của thiết bị, vật tư chính:</b>	
Bảng kê đặc tính kỹ thuật máy biến áp.	Bảng kê đặc tính kỹ thuật máy biến áp sản xuất mới. Đối với MBA cải tạo, sửa chữa: Chỉ tiêu và mức thử nghiệm đối với các hạng mục thử điện áp cao như: (i) Thử nghiệm xung sét; (ii) Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp; (iii) Thử nghiệm cảm ứng cách điện vòng dây, áp dụng mức 85% giá trị điện áp thử nghiệm theo tiêu chuẩn MBA sản xuất mới. (Quy định tại văn bản 985/EVNNPC-KT+KH ngày 5/3/2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc).