

Bê cáp	TBA E1.12	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	Tổng
Cáp quang ngầm chống chuột 24Fo	150	50	54	54	40	49	53	54	42	44	53	45	57	61	62	65	67	66	60	62	1188	
Măng sông cáp quang 24 Fo																						0
Giá phối quang (ODF) 24 cổng	1																					1
Biển báo cáp quang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
Ống nhựa xoắn HDPE 32/25	100																					100

Bê cáp		B20	B21	B22	B23	B24	B25	B26	B27	B28	B29	B30	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B37	B38	B39	Tổng
Cáp quang ngầm chống chuột 24Fo		68	61	55	66	63	53	64	67	62	68	65	61	55	61	57	62	57	71	60		1176
Biển báo cáp quang			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19

Bê cáp		B39	B40	B41	B42	B43	B44	B45	B46	B47	B48	B49	B50	B51	B52	B53	B54	B55	B56	B57	B58	Tổng
Cáp quang ngầm chống chuột 24Fo		71	60	50	73	61	55	75	57	57	62	67	42	52	62	56	58	56	77	85	1176	
Biển báo cáp quang			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19

Cột		VT12	VT11	VT10	VT9	VT8	VT7	VT6	VT5	VT4	VT3	VT2	VT1	Póc tích	TBA E1.3							Tổng
Cáp quang ADSS 24FO KV 300		275	250	269	232	230	258	253	252	234	240	237	120	150								3000
Néo cáp quang 01 hướng KV300		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									24
Gông treo cáp (cột cao thể)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									24
Măng sông cáp quang 24 Fo		1																				1
Giá phối quang (ODF) 24 cổng															1							1
Biển báo cáp quang		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								13
Ống nhựa xoắn HDPE 32/25															120							120

TỔNG KHỐI LƯỢNG TUYỂN			
Stt	Chủng loại vật tư	ĐVT	S.Lượng
1	Cáp quang ngầm chống chuột 24Fo	m	3540
2	Cáp quang ADSS 24FO KV 300	m	3000
3	Néo cáp quang 01 hướng KV300	bộ	24
4	Gông treo cáp (cột cao thể)	bộ	24
5	Măng sông cáp quang 24 Fo	bộ	1
6	Giá phối quang (ODF) 24 cổng	bộ	2
7	Biển báo cáp quang	cái	72
8	Ống nhựa xoắn HDPE 32/25	m	220

Ghi chú:

TT	Ngày sửa	Xác nhận
1		
2		
3		
4		

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐIỆN LỰC HÀ NỘI



Địa chỉ: Tầng 12, 13 Tháp B - 11 Cửa Bắc -
Ba Đình - Hà Nội
Tel: 0247 3051 108 - Fax: 0243 7301 1511

Tên công trình:

ĐẠI TU CÁC TUYẾN
CÁP QUANG KHU VỰC
BẮC SÔNG HỒNG VÀ
NỘI THÀNH NĂM 2026

Phó Giám đốc:
Đoàn Phan Sơn

Đơn vị kiểm tra:
Phòng Quản lý vận hành hạ tầng
Người kiểm tra
Hoàng Anh Tuấn

Đơn vị thiết kế:
Phòng Quản lý vận hành hạ tầng
Người duyệt
Hồ Xuân Trường

Người vẽ 1:
Lê Việt Đức

Người vẽ 2:
Nguyễn Thái Dương

Tên bản vẽ:
Tuyến cáp quang từ TBA
E1.12 Trần Hưng Đạo - TBA
E1.3 Mai Động

Ngày phát hành:/...../2025

Ký hiệu bản vẽ:
NT-04.KL