

Ghi chú:

TT	Ngày sửa	Xác nhận
1		
2		
3		
4		

TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐIỆN LỰC HÀ NỘI



Địa chỉ: Tầng 12, 13 Tháp B - 11 Cửa Bắc -
Ba Đình - Hà Nội
Tel: 0247 3051 108 - Fax: 0243 7301 1511

Tên công trình:

ĐẠI TU CÁC TUYẾN
CẤP QUANG KHU VỰC
BẮC SÔNG HỒNG VÀ
NỘI THÀNH NĂM 2026

Phó Giám đốc: Đoàn Phan Sơn	
Đơn vị kiểm tra: Phòng Quản lý vận hành hạ tầng Người kiểm tra Hoàng Anh Tuấn	
Đơn vị thiết kế: Phòng Quản lý vận hành hạ tầng Người duyệt Hò Xuân Trường	
Người vẽ 1: Lê Việt Đức	
Người vẽ 2: Nguyễn Thái Dương	

Tên bản vẽ:

Quy cách Gông cho cột bê
tông ly tâm

Ngày phát hành:/...../2025

Ký hiệu bản vẽ:



QC-02

Cột điện bê tông li tâm



Thanh kẹp: L50x50x5

Thanh đỡ: L50x50x5

Bu lông M14



Thanh kẹp: L50x50x5



BẢNG KẾ NGUYÊN VẬT LIỆU

Số hiệu	Tên chi tiết	Nguyên vật liệu	Kích thước (mm)	Số lượng	Đơn vị		Ghi chú
					Khối lượng (kg)		
1	Thanh đỡ	L 50 x 50x5	450	1	1,7	1,7	
2	Thanh kẹp	L 50 x 50x5	350	1	1,32	1,32	
3	Bu lông M14x350 (gồm điện + ốc)	Ø 14	350	2	0,025	1,25	Ren 2 đầu 70mm
Khối lượng tổng cộng : 4,27kg.							

Ghi chú:

- 1- Bulông, đai ốc chế tạo theo TCVN 72-63 và TCVN 102-63.
- 2- Tất cả các chi tiết đều được mạ kẽm nhúng nóng dày 0,08mm.