

Ghi chú:

TT	Ngày sửa	Xác nhận
1		
2		
3		
4		

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐIỆN LỰC HÀ NỘI



Địa chỉ: Tầng 12, 13 Tháp B - 11 Cửa Bắc -
Ba Đình - Hà Nội
Tel: 0247 3051 108 - Fax: 0243 7301 1511

Tên công trình:

ĐẠI TU CÁC TUYẾN
CÁP QUANG KHU VỰC
BẮC SÔNG HỒNG VÀ
NỘI THÀNH NĂM 2026

Phó Giám đốc: Đoàn Phan Sơn	
Đơn vị kiểm tra: Phòng Quản lý vận hành hạ tầng Người kiểm tra Hoàng Anh Tuấn	
Đơn vị thiết kế: Phòng Quản lý vận hành hạ tầng Người duyệt Hò Xuân Trường	
Người vẽ 1: Lê Việt Đức	
Người vẽ 2: Nguyễn Thái Dương	

Tên bản vẽ:

Quy cách Gông cho cột thép

Ngày phát hành:/...../2025


Ký hiệu bản vẽ:

QC-04

GÔNG CHO CỘT THÉP

BÀN KÊ CHI TIẾT CHO 1 BỘ GÔNG CỘT THÉP

SỐ HIỆU	TÊN CHI TIẾT	QUY CÁCH	ĐVT	SỐ LƯỢNG	KHỐI LƯỢNG
1	Thanh dầy, thép góc	L.50x50, l=300	cái	1	1,4 kg
2	Thanh kẹp, thép dẹt	L.50x4, l=300	cái	1	0,6 kg
3	Bulong M12x50, ren toàn bộ chiều dài (1 bộ có đai ốc, 2 đệm chống xoay)		cái	2	0,2 kg
	Tổng trọng lượng				2,2 kg




Ghi chú

Làm cùn các cạnh mép sắc
Các chi tiết được làm bằng tôn kẽm
Sử dụng cho các thân cột V150 chỡ xuống



THANH KẸP



THANH DÀY