

## **Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

### **Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật**

#### **1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu**

Thông tin tóm tắt về gói thầu:

Tên gói thầu: gói thầu số 127/2026-VTTB-ĐTXD: Cung cấp vật tư thiết bị và phụ kiện phục vụ các công trình ĐTXD thuộc kế hoạch 127

Thuộc dự án: i) Hạ ngầm đường dây hạ áp tại tuyến phố Tô Hiệu thuộc kế hoạch 127 của Thành phố Hà Nội; ii) Hạ ngầm đường dây hạ áp tại tuyến phố Lê Hồng Phong thuộc kế hoạch 127 của Thành phố Hà Nội; iii) Hạ ngầm đường dây hạ áp tại tuyến phố Lê Trọng Tấn thuộc kế hoạch 127 của Thành phố Hà Nội

Tên chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hà Đông

Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại và đối ứng khấu hao cơ bản

Loại hợp đồng: trọn gói

Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.

#### **1.2. Yêu cầu về kỹ thuật**

Chi tiết theo file đính kèm

### **Mục 2. Bản vẽ**

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

#### **Danh mục bản vẽ**

<b>S T T</b>	<b>Bản vẽ số</b>	<b>Tên bản vẽ</b>	<b>Mục đích sử dụng (chế tạo tủ)</b>
1	HK.CBAE.202 5-HĐ.05-18	Tủ pillar 600V-400A Kích thước 1200x725x425	Tủ Pillar-400A- (1200x725x425mm)-2 mặt
2	HK.CBAE.202 5-HĐ.05-19	Sơ đồ một sợi tủ pillar 400A 01MCCB 3P 400A+ 03MCCB 3P 250A	
3	HK.CBAE.202 5-HĐ.05-20	Móng tủ pillar và tiếp địa tủ kích thước 1200x725x425	
4	HK.CBAE.HĐ- 2026-CT-11	Trụ phân dây (TPD) kích thước 250x170x1400	Trụ phân dây

### **Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm**

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Trước khi ký hợp đồng:

Đối với VTTB sản xuất trong nước chủ đầu tư sẽ kiểm tra năng lực nhà thầu/nhà sản xuất trước khi ký kết hợp đồng: Đối với các nhà thầu/nhà sản xuất trong nước khi lần đầu tiên tham gia cung cấp VTTB cho đơn vị mua sắm phải được kiểm tra cơ sở sản xuất, dây chuyền sản xuất, phương tiện, công cụ sản xuất, nhân lực sản xuất.. đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về năng lực sản xuất, đáp ứng thời gian thực hiện hợp đồng.

- Sau khi ký hợp đồng, trước khi nhập kho: Thực hiện theo E-ĐKC 21.1 chương VII- Điều kiện cụ thể hợp đồng.