

QUYẾT ĐỊNH

Về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2026
cho Công ty Điện lực Điện Biên

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-EVN ngày 15/7/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Quyết định số 115/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2022; Quyết định số 125/QĐ-HĐTV ngày 16/5/2025 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành “Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;

Căn cứ Nghị quyết số 388/NQ-HĐTV ngày 07/12/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thông qua chủ trương đầu tư danh mục ĐTXD công trình MDMC và tự động hóa lưới điện trung áp năm 2026.

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt danh mục, tạm giao KHV và nhiệm vụ quản lý dự án công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Điện Biên 05 công trình với tổng mức đầu tư là 45.046 triệu đồng và tạm giao KHV năm 2026 là 14.415 triệu đồng.

(Chi tiết như bảng danh mục kèm theo).

Điều 2. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, yêu cầu Công ty Điện lực Điện Biên: (i) Ký kết Hợp đồng với Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) các gói thầu “Khảo sát, tư vấn thiết kế” và “Thí nghiệm hiệu chỉnh” theo hình thức tự thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Tổng công ty giao; (ii) Tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng của Nhà nước, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ và ủy quyền cho Chủ tịch/Giám đốc các Đơn vị thành viên thuộc EVNNPC trong công tác chuẩn bị dự án và thực hiện dự án đầu tư.

Điều 3. Ông Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên, Trưởng các ban chức năng Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch HĐTV (đề b/c);
- NPSC;
- Ban: KT, TCKT, ĐT, QLĐT;
- Lưu: VT, KH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Thiện

Phụ lục

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐTXD BỔ SUNG NĂM 2026 – CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên danh mục	Quy mô đầu tư (sơ bộ)	TMĐT (sơ bộ)	Giá trị KHV năm 2026 (tạm tính)			Thời gian hoàn thành
				Tổng	TDTM	KHCB	
Tổng cộng			45.046	14.415	10.811	3.604	
	MDMC		25.748	8.239	6.180	2.060	
1	Xây dựng mạch vòng kết nối lộ 477 E21.2 - 475 E21.2 Điện Biên theo phương thức đa nối	- Xây dựng mới 0,04km đường dây cáp ngầm 22kV sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120mm. - Xây dựng mới 1,2km đường dây 22kV đi nối trên cột BTLT, sử dụng dây nhôm lõi thép bọc cách điện AC 120/19mm2 XLPE/HDPE-2,5mm. - Lắp đặt mới 01 bộ LBS 22kV. Lắp đặt bổ sung 01 thiết bị, kênh truyền 4G/APN để kết nối LBS về trung tâm điều khiển xa và Trung tâm giám sát dữ liệu EVNNPC.	2.647	847	635	212	Quý III/2026
2	Xây dựng đường dây liên lạc NR TBA Gia Chứ - NR TBA Phù Ma lộ đường dây 371E21.7 theo phương án đa nối	- Xây dựng mới 1,8km đường dây không 35kV, 1 mạch sử dụng dây AC95/16. - Cải tạo 2,1km đường dây không 35kV từ dây AC50/8 lên dây AC95/16. - Lắp đặt mới 01 LBS 35kV. Lắp đặt bổ sung 01 thiết bị, kênh truyền 4G/APN để kết nối LBS về trung tâm điều khiển xa và Trung tâm giám sát dữ liệu EVNNPC.	4.012	1.284	963	321	Quý III/2026
3	Xây dựng đường dây liên lạc NR TBA Ngã Ba - NR TBA Huổi Lún lộ đường dây 371E21.7 theo phương án đa nối	- Xây dựng mới 4,1km đường dây không 35kV, 1 mạch sử dụng dây AC95/16. - Cải tạo 4,1km đường dây không 35kV, 1 mạch từ dây AC50/8 lên dây AC95/16. - Lắp đặt mới 01 LBS 35kV. Lắp đặt bổ sung 01 thiết bị, kênh truyền 4G/APN để kết nối LBS về trung tâm điều khiển xa và Trung tâm giám sát dữ liệu EVNNPC.	7.680	2.458	1.843	614	Quý III/2026
4	Xây dựng đường dây liên lạc NR TBA Vang Hồ - NR TBA Huổi Lún lộ đường dây 371E21.7 theo phương án đa nối	- Xây dựng mới 5,2km đường dây không 35kV, 1 mạch sử dụng dây AC95/16. - Cải tạo 7,6km đường dây không 35kV, 1 mạch từ dây AC50/8 lên dây AC95/16. - Lắp đặt mới 01 LBS 35kV.Lắp đặt bổ sung 01 thiết bị, kênh truyền 4G/APN để kết nối LBS về trung tâm điều khiển xa và Trung tâm giám sát dữ liệu EVNNPC.	11.409	3.651	2.738	913	Quý III/2026

STT	Tên danh mục	Quy mô đầu tư (sơ bộ)	TMDT (sơ bộ)	Giá trị KHV năm 2026 (tạm tính)			Thời gian hoàn thành
				Tổng	TDTM	KHCB	
	DMS		19.298	6.175	4.632	1.544	
5	Cải tạo, kết nối các tủ RMU trên lưới điện 22kV thuộc TBA 110kV E21.2 Điện Biên về TTĐKX PC Điện Biên	- Cải tạo lắp thêm động cơ và các thiết bị giám sát cho 57 ngăn lộ. - Lắp đặt bổ sung 20 RTU, kênh truyền 4G/APN để kết nối tủ RMU về trung tâm điều khiển xa và Trung tâm giám sát dữ liệu EVNNPC.	19.298	6.175	4.632	1.544	Quý III/2026

Ghi chú:

- Sơ bộ tổng mức đầu tư đã bao gồm chi phí dự phòng theo quy định. Trường hợp công trình có phát sinh, bắt buộc phải sử dụng đến chi phí dự phòng thì đơn vị phải báo cáo và được Tổng công ty đồng ý bằng văn bản mới được triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
- Yêu cầu đơn vị chuẩn xác lại cơ cấu vốn, kế hoạch giải ngân sau khi phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu xây lắp, thiết bị và kiến thiết cơ bản khác.