

Phụ lục I
Tiêu chí đánh giá kỹ thuật
áp dụng cho gói thầu mua sắm máy biến áp 110 kV -63 MVA năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Đánh giá
1	Tài liệu mô tả thông số kỹ thuật:	
	Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu sau: - Bảng thông số kỹ thuật với đầy đủ tất cả các thông số kỹ thuật của thiết bị chào thầu để có thể so sánh với thông số kỹ thuật quy định trong hồ sơ mời thầu, phụ lục III. QCKT, mục VI. Bảng thông số kỹ thuật. - Bảng nguồn gốc, xuất xứ vật liệu và phụ kiện với đầy đủ thông tin theo quy định trong hồ sơ mời thầu, phụ lục III. QCKT, mục VII. Bảng nguồn gốc, xuất xứ vật liệu và phụ kiện. - Catalog của thiết bị chào thầu với các thông số kỹ thuật phù hợp với các thông số kỹ thuật trình bày trong bảng thông số kỹ thuật.	Đạt
	Không thuộc trường hợp trên.	Không đạt
2	Thông số kỹ thuật:	
	Tất cả thông số kỹ thuật trong bảng thông số kỹ thuật đều đáp ứng các thông số quy định trong hồ sơ mời thầu.	Đạt
	Không thuộc trường hợp trên.	Không đạt
3	Tiến độ cung cấp hàng hóa	
	Nhà thầu phải cung cấp văn bản cam kết trong trường hợp được trao thầu, nhà thầu phải đảm bảo cung cấp hàng hóa đáp ứng tiến độ yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.	Đạt
	Không thuộc trường hợp trên.	Không đạt
4	Các tài liệu, văn bản cam kết.	
	Có cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, văn bản cam kết như yêu cầu trong hồ sơ mời thầu-phần Yêu cầu kỹ thuật chung- mục 1. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu.	Đạt
	Không thuộc trường hợp trên.	Không đạt
5	Biên bản thử nghiệm của các hạng mục thử nghiệm điển hình:	
5a	Đơn vị gửi mẫu thử nghiệm:	
	Đơn vị gửi mẫu thử nghiệm phải là nhà sản xuất.	Đạt
	Không thuộc trường hợp trên.	Không đạt
5b	Đơn vị thử nghiệm:	
	- Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm được chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 và độc lập với nhà sản xuất. - Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm hạng mục “khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch” phải trực thuộc hiệp hội STL (Short Circuit Testing Liaison) tại thời điểm phát hành biên bản thử nghiệm.	Đạt

	Không thuộc trường hợp trên.	Không đạt
5c	Mẫu thử nghiệm:	
	Mẫu thử nghiệm phải có cùng nhà sản xuất với máy biến áp chào thầu. Cấp điện áp và công suất định mức của mẫu thử tối thiểu bằng với cấp điện áp và công suất định mức của máy biến áp chào thầu.	Đạt
	Không thuộc trường hợp trên.	Không đạt
5d	Hạng mục và kết quả thử nghiệm:	
	Có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm quy định trong quy cách kỹ thuật. Kết quả thử nghiệm đáp ứng quy định trong quy cách kỹ thuật.	Đạt
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.	Không đạt
6	Yêu cầu về bảo hành	
	Nhà thầu cung cấp văn bản cam kết bảo hành với các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> • Thời hạn bảo hành kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu \geq 5 năm (60 tháng). • Nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành; năng lực cung cấp các dịch vụ sau bán hàng; cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế; khả năng lắp đặt thiết bị, hàng hoá <ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu phải cam kết có đại lý hoặc đại diện với khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác. - Nhà thầu phải cam kết sẽ tiến hành thực hiện công tác sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót,... trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư. 	Đạt
	Không thuộc trường hợp trên	Không đạt
7	Tổng hợp kết quả đánh giá	
	Tiêu chí đánh giá kỹ thuật được đánh giá là Đạt khi tất cả các tiêu chí 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 5c, 5d, 6 đều được đánh giá Đạt	Đạt
	Không thuộc trường hợp trên	Không đạt