

Tây Ninh, ngày 29 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc xây dựng đặc tính kỹ thuật gói thầu “ Mua sắm Trang bị Hệ thống truyền tin báo cháy tại các Đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Tây Ninh”**

Kính gửi: Giám Đốc Công ty Điện lực Tây Ninh

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-EVNSPC ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ-PCTN ngày 15/4/2026 của Công ty Điện lực Tây Ninh về việc phê duyệt dự toán mua sắm: Trang bị Hệ thống truyền tin báo cháy tại các Đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Tây Ninh;

Căn cứ Công văn số 575/KHVT ngày 28/4/2026 của Phòng Kế hoạch Vật tư về việc xây dựng đặc tính kỹ thuật và tiêu chí đánh giá “đạt” “không đạt” gói thầu: Trang bị hệ thống truyền tin báo cháy;

Phòng An toàn kính trình Giám đốc Công ty phê duyệt yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: Mua sắm trang bị Hệ thống truyền tin báo cháy tại các Đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Tây Ninh như sau:

*Đính kèm phụ lục*

Trân trọng kính trình./.

**TRƯỞNG PHÒNG AN TOÀN**

**Đinh Công Khoa**

**Ý kiến phê duyệt của Phó Giám đốc Trần Thanh Liêm**

**Nơi nhận:**

- Phòng KHVT;
- Lưu: AT.D.

**Phụ lục**  
**ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ “ĐẠT” “KHÔNG ĐẠT” CỦA HỆ**  
**THỐNG TRUYỀN TIN BÁO CHÁY**

**I. THIẾT BỊ TRUYỀN TIN BÁO CHÁY**

STT	Nội dung		Mức độ đáp ứng		
	Mô tả	Yêu cầu	Chào thầu	Đạt	Không đạt
1	Nhà sản xuất	Khai báo bởi nhà thầu		Theo khai báo	Không khai báo
2	Nước sản xuất	Khai báo bởi nhà thầu		Theo khai báo	Không khai báo
3	Mã hiệu	Khai báo bởi nhà thầu		Theo khai báo	Không khai báo
4	Tiêu chuẩn áp dụng	QCVN 117:2020/BTTTT, QCVN 86:2019/BTTTT, hoặc tương đương		Đáp ứng	Không đáp ứng
5	Biên bản xuất xưởng	Có biên bản xuất xưởng của nhà sản xuất cho lô hàng hoặc từng sản phẩm		Đáp ứng	Không đáp ứng
6	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm	Nhà sản xuất có chứng nhận ISO hoặc tương đương		Đáp ứng	Không đáp ứng
7	Công dụng	- Tích hợp với tủ báo cháy trung tâm để thu thập và quản lý các thông tin về hệ thống báo cháy tại cơ sở.		Đáp ứng	Không đáp ứng
8	Yêu cầu thông số kỹ thuật.				
-	Tín hiệu vào/ra	- Có 3 đầu vào, điện áp 3.3V - Có 1 đầu ra rơ le 30VDC/1A 250VAC - Hoặc tương đương.		Đáp ứng	Không đáp ứng
-	Nguồn điện	- Điện áp đầu vào định mức 24VDC. - Điện áp tới hạn thấp: 12VDC. - Điện áp tới hạn cao: 30 VDC. - Hoặc tương đương.		Đáp ứng	Không đáp ứng
-	Pin dự phòng	Lithium 3.7V, 5000mAh (Pin có thể hoạt động liên tục trong 24h) hoặc tương đương		Đáp ứng	Không đáp ứng
-	Công suất tiêu thụ	< 5W		Đáp ứng	Không đáp ứng
-	Kết nối	Sim 4G, Ethernet hoặc tương đương		Đáp ứng	Không đáp ứng
-	Thẻ SIM	- Giao tiếp thẻ SIM/ USIM phù hợp với 3GPP TS 51.011 hỗ trợ 1.8 và 3V UICCs hoặc tương đương - Kích thước Sim: Micro Sim.		Đáp ứng	Không đáp ứng

STT	Nội dung		Mức độ đáp ứng		
	Mô tả	Yêu cầu	Chào thầu	Đạt	Không đạt
-	Kích thước (LxWxH)	(100x105x30)mm hoặc tương đương		Đáp ứng	Không đáp ứng
-	Trọng lượng	300grm hoặc tương đương		Đáp ứng	Không đáp ứng

## II. GÓI CƯỚC DỊCH VỤ CHO MỘT NĂM/01 HỆ THỐNG

STT	Nội dung		Mức độ đáp ứng		
	Mô tả	Yêu cầu	Chào thầu	Đạt	Không đạt
1	Tính năng chung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tự động truyền tin báo cháy trực tiếp về Trung tâm chỉ huy của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.</li> <li>- Giám sát trực tuyến liên tục tình trạng hoạt động của thiết bị qua hệ thống phần mềm, ứng dụng mobile.</li> <li>- Kết nối truyền tin qua 2 đường truyền độc lập 4G và Ethernet, đảm bảo độ tin cậy trong mọi điều kiện.</li> </ul>		Đáp ứng	Không đáp ứng
2	Số lần bảo trì thiết bị cho 01 năm	01 lần/ năm hoặc tương đương		Đáp ứng	Không đáp ứng
3	Số tài khoản truy cập ứng dụng trên điện thoại	03 tài khoản hoặc tương đương		Đáp ứng	Không đáp ứng
4	Số điện thoại nhận tin nhắn cảnh báo cháy	03 số điện thoại hoặc tương đương		Đáp ứng	Không đáp ứng