

QUYẾT ĐỊNH

Về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Điện Biên

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Căn cứ các Quyết định số 261/QĐ-EVN ngày 15/7/2019 của HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Quyết định số 115/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2022 và Quyết định số 125/QĐ-HĐTV ngày 16/5/2025 của HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 383/NQ-HĐTV ngày 01/12/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thông qua chủ trương đầu tư danh mục đầu tư xây dựng nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng và giảm số khách hàng điện áp thấp bổ sung năm 2026 cho các Công ty Điện lực.

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt danh mục, tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Điện Biên 04 công trình với tổng mức đầu tư là 47.213 triệu đồng, tạm giao KHV năm 2026 là 15.108 triệu đồng.

(Chi tiết như phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao Công ty Điện lực Điện Biên làm chủ đầu tư thực hiện lập, phê duyệt thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu theo đúng thẩm quyền, quy định hiện hành về ĐTXD của Nhà nước, EVN, Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ và ủy quyền cho Chủ tịch/Giám đốc các Đơn vị thành viên thuộc EVNNPC trong công tác chuẩn bị dự án và thực hiện dự án đầu tư, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Tổng công ty giao.

Điều 3. Ông Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên, Trưởng các ban chức năng Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch HĐTV (để b/c);
- PTGD Vũ Anh Phương (để c/d);
- Các Ban: KT, TCKT, ĐT, QLĐT;
- Lưu: VT, KH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Thiện

Phụ lục
DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐTXD BỔ SUNG NĂM 2026 - CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Danh mục	Quy mô đầu tư (sơ bộ)	Sơ bộ TMDT	Giá trị KHV năm 2026 (tạm tính)			Tiến độ HT
				Tổng	TDTM	KHCB	
	Tổng cộng		47.213	15.108	11.331	3.777	
1	Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng các TBA thuộc quản lý của Đội QLĐLKV Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên năm 2026	- Cải tạo 31,9km ĐZ hạ thế 04kV trong đó: + Cải tạo 13,25km dây dẫn, cũ nát có tiết diện từ 4x50mm nâng lên 4x70mm sử dụng cáp vặn xoắn Al/XLPE. + Cải tạo 18,65km dây dẫn, cũ nát có tiết diện từ 4x70mm nâng lên 4x95mm sử dụng cáp vặn xoắn Al/XLPE.	18.495	5.918	4.439	1.480	Quý III/2026
2	Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng các TBA khu vực Mường Nhé thuộc quản lý của Đội QLĐLKV Mường Nhé, tỉnh Điện Biên năm 2026	- XDM 2,6km đường dây 0,4kV trong đó: + 2,4km cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x70mm ² + 0,2km cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x95mm ² - Cải tạo 30,19km ĐZ hạ thế 04kV trong đó: + Cải tạo 23,05km dây dẫn cũ nát, có tiết diện từ 4x50mm nâng lên 4x70mm sử dụng cáp vặn xoắn Al/XLPE. + Cải tạo 7,14km dây dẫn cũ nát, có tiết diện từ 4x70mm nâng lên 4x95mm sử dụng cáp vặn xoắn Al/XLPE.	12.031	3.850	2.887	962	Quý III/2026
3	Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng các TBA thuộc quản lý của Đội QLĐLKV Na Son, tỉnh Điện Biên năm 2026	- Cải tạo 11,05km ĐZ hạ thế 0,4kV trong đó: + Cải tạo 7,24km dây dẫn cũ nát, có tiết diện từ 2x35mm nâng lên 4x50mm sử dụng cáp vặn xoắn Al/XLPE. + Cải tạo 3,81km dây dẫn cũ nát, có tiết diện từ 4x50mm nâng lên 4x70mm sử dụng cáp vặn xoắn Al/XLPE.	6.636	2.124	1.593	531	Quý III/2026
4	Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng các TBA khu vực thuộc quản lý của Đội QLĐLKV Thanh An, tỉnh Điện Biên năm 2026	- Xây dựng mới 0,9km ĐZ hạ thế 0,4kV sử dụng dây cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x50. - Cải tạo 15,2km ĐZ hạ thế 0,4kV trong đó: + Cải tạo 2,9km dây dẫn cũ nát, có tiết diện từ 4x50mm nâng lên 4x70mm sử dụng cáp vặn xoắn Al/XLPE. + Cải tạo 12,3km dây dẫn cũ nát, có tiết diện từ 4x70mm nâng lên 4x95mm sử dụng cáp vặn xoắn Al/XLPE.	10.051	3.216	2.412	804	Quý III/2026

Ghi chú:

- Sơ bộ tổng mức đầu tư đã bao gồm chi phí dự phòng. Trường hợp công trình có phát sinh, bắt buộc phải sử dụng đến chi phí dự phòng thì đơn vị phải báo cáo và được Tổng công ty đồng ý bằng văn bản mới được triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
- Yêu cầu đơn vị chuẩn xác lại cơ cấu vốn, kế hoạch giải ngân sau khi phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu xây lắp, thiết bị và kiến thiết cơ bản khác.