

Số: 456 /QĐ-IDC-TH

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi nội dung hồ sơ mời thầu gói thầu
“Thay thế tổ ắc quy số 1, 2, 3 của UPS#4 pha 2 IDC NTL và tổ ắc quy số 3 của
UPS#2.2 pha 2 IDC TTN”

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HẠ TẦNG IDC

- Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23/6/2023;
- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Căn cứ Quyết định số 966/QĐ-VNPT-IT-KHĐT ngày 11/6/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin VNPT về việc ban hành quy định phân cấp của Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin VNPT cho các trường đơn vị trực thuộc trong việc quản lý chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị;
- Căn cứ Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 30/8/2024 được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 47/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 05/6/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành quy chế mua sắm nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì hoạt động thường xuyên và mua sắm tập trung của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-IDC-TH ngày 25/8/2025 của Giám đốc Trung tâm Hạ tầng IDC về việc phê duyệt dự toán và KHLCNT “Thay thế tổ ắc quy số 1, 2, 3 của UPS#4 pha 2 IDC NTL và tổ ắc quy số 3 của UPS#2.2 pha 2 IDC TTN”;
- Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-IDC-TH ngày 26/8/2025 của Giám đốc Trung tâm Hạ tầng IDC về việc thành lập Tổ chuyên gia xét thầu, gói thầu “Thay thế tổ ắc quy số 1, 2, 3 của UPS#4 pha 2 IDC NTL và tổ ắc quy số 3 của UPS#2.2 pha 2 IDC TTN”;
- Căn cứ Quyết định số 443/QĐ-IDC-TH ngày 17/9/2025 của Giám đốc Trung tâm Hạ tầng IDC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu nêu trên;
- Căn cứ TBMT số 2500410848 đăng tải ngày 22/9/2025;
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp,

12

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt sửa đổi nội dung HSMT gói thầu “Thay thế tổ ắc quy số 1, 2, 3 của UPS#4 pha 2 IDC NTL và tổ ắc quy số 3 của UPS#2.2 pha 2 IDC TTN” thuộc dự toán mua sắm “Thay thế tổ ắc quy số 1, 2, 3 của UPS#4 pha 2 IDC NTL và tổ ắc quy số 3 của UPS#2.2 pha 2 IDC TTN” với các nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông Trưởng phòng Tổng hợp, Tổ chuyên gia xét thầu và Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu: VT, TH.

Số iOffice:

/VBG.



PHỤ LỤC. NỘI DUNG SỬA ĐỔI HSMT

(Kèm theo QĐ số 456/QĐ-IDC-TH ngày 25/9/2025)

STT	Mục	HSMT đã ban hành	HSMT sửa đổi
1	tiểu mục 1.1, Mục 1, Chương V	Tên dự toán mua sắm: “Thay thế bình ắc quy cho UPS#1, UPS#2, UPS#3 thuộc hệ thống UPS pha 2 tại IDC Nam Thăng Long và UPS#2.2 thuộc hệ thống UPS pha 2 tại IDC Tân Thuận”	Tên dự toán mua sắm: “Thay thế tổ ắc quy số 1, 2, 3 của UPS#4 pha 2 IDC NTL và tổ ắc quy số 3 của UPS#2.2 pha 2 IDC TTN”
2	Điểm a, Khoản 1.1.4, Tiểu mục 1.1, Mục 1, Chương V	Thay thế 186 bình ắc quy (126 bình ắc quy của UPS#1, UPS#2, UPS#3 thuộc hệ thống UPS pha 2 tại IDC Nam Thăng Long và 42 bình ắc quy của UPS#2.2 thuộc hệ thống UPS pha 2 tại IDC Tân Thuận)	Thay thế 168 bình ắc quy (126 bình ắc quy của UPS#1, UPS#2, UPS#3 thuộc hệ thống UPS pha 2 tại IDC Nam Thăng Long và 42 bình ắc quy của UPS#2.2 thuộc hệ thống UPS pha 2 tại IDC Tân Thuận)
3	Mẫu số 01A Chương IV	Ắc quy a xít chì kín, không cần bảo dưỡng, loại chuyên dụng cho UPS. - Điện áp: 12VDC - Dung lượng $\geq 150\text{Ah}$ - Nội trở $\leq 2,8\text{m}\Omega$	Ắc quy a xít chì kín, không cần bảo dưỡng, loại chuyên dụng cho UPS. - Điện áp: 12VDC - Dung lượng $\geq 140\text{Ah}$ - Nội trở $\leq 3.0\text{m}\Omega$
4	Điểm 3, Khoản 1.1.4, Tiểu mục 3.1, Mục 3, Chương III	Dung lượng danh định C_{10} (khi xả chế độ xả 10h, điện áp cuối của bình ắc quy $\geq 10.8\text{V}$). Yêu cầu $\geq 150\text{Ah}$	Dung lượng danh định C_{10} (khi xả chế độ xả 10h, điện áp cuối của bình ắc quy $\geq 10.8\text{V}$). Yêu cầu $\geq 140\text{Ah}$

2